

## Zapytania:

1. Posadzka sali ma być wykonana jako elastyczna na legarowaniu – parkiet gr. 22mm. Prosimy określić z jakiego rodzaju drewna należy wycenić. Ponadto zgodnie z programem użytkowym pkt.3.2 opisu technicznego sala ma służyć do gier zespołowych jak siatkówka mała, koszykówka mała, badminton. Czy w taki przypadku posadzka ma być wykonana liniami boisk czy w/w zamówieniu należy ująć wyposażenie sportowe np. słupki, siatka, kosze czy koszykówki? Jeżeli tak proszę podać typ, ilości wyposażenia sportowego.
2. Poz. 32 „ściany z betonu komórkowego” do 4,5 m – jest 131,31 m<sup>2</sup> powinno być 147,46 m<sup>2</sup>.
3. Poz. 33 „ściany z betonu komórkowego” powyżej 4,5 m – jest 498,851 m<sup>2</sup> powinno być 520,56 m<sup>2</sup>.
4. Poz. 39 „ścianki działowe z betonu komórkowego gr.12 cm” - jest 156,06 m<sup>2</sup> powinno być 173,76 m<sup>2</sup> (naszym zdaniem wysokość ścian powinna być 3,17 m a nie 3,0 m ponieważ ściankę, należy wymurować na pierwszej warstwie betonu a nie na warstwie wyrównawczej).
5. Stolarka okienne i drzwiowa.  
Prosimy podać kolor okien, drzwi (ślusarka aluminiowa), drzwi wewnętrznych płycinowych. Ponadto okna w sali mają być z szybą bezpieczną, klejona, hartowane – jednostronnie czy dwustronnie oraz czy drzwi sąsiadujące z salą nie powinny być również wykonane z szybą bezpieczną (jeżeli tak prosimy podać, które należy wycenić z szybą bezpieczną – jedno czy dwustronnie)?  
Ponadto niezależnie od rodzaju szyb zastosowanych w oknach powinna być zastosowana siatka zabezpieczająca okna przed uderzeniami (piłkochwyty).
6. Poz. 74 „rynny dachowe” i 75”rury spustowe” przedmiaru robót mają być wykonane jako ocynkowane, natomiast zgodnie z opisem technicznym pkt. 8.11 powinny być wykonane z blachy tytan – cynk, która jest dużo droższa od blachy ocynkowanej. Prosimy o podjęcie decyzji, z którego materiału należy wykonać rynny i rury spustowe. Jeżeli z tytan – cynku należy zmienić pozycje katalogowe.
7. Czy wyposażenie kuchni i zmywalni jest objęte przetargiem. Jeżeli tak prosimy o podanie zestawienia wyposażenia gastronomicznego z podaniem parametrów (urządzenie, wymiar, typ np.: szafy kuchenne ze stali nierdzewnej czy z płyty laminowanej, wiszące czy stojące, piec elektryczny czy gazowy, cztero czy sześćo palnikowy, lodówka itd.)
8. Poz. 19 i 20 „posadzki cementowe” gr. łącznie 5 cm. Zgodnie z rys. 6 przekrój A – A i rys. 7 przekrój B – B zarówno w sali jak i zapleczu gr. posadzki cementowej jest 7 cm. Czy

- w poz. 20 należy przyjąć krotność 4,5 jak w poz. 21, czy zostawić bez zmian?
9. W poz. 63 ślepego kosztorysu wpisano ilość ościeżnic dwuskrzydłowych 20 szt. W zestawieniu stolarki występują 2 szt. drzwi dwuskrzydłowych drewnianych. Która ilość jest prawidłowa?
  10. Na rys. „Rzut przyziemia woda ciepła zimna i cyrkulacja” pokazano instalację z.w. z rury stalowej doprowadzającej wodę do hydrantu oraz hydrant wewnętrzny 25 z węzłem pólstywnym – brak tych pozycji w przedmiarze i kosztorysie, czy należy ująć te pozycje w kosztorysie ofertowym.
  11. W związku z powyższym czy należy przewidzieć i przedstawić w kosztorysie ofertowym montaż elektrozaworu na instalacji z.w.
  12. Czy należy przewidzieć i przedstawić w kosztorysie ofertowym montaż naczynia wzbiorczego zabezpieczającego kocioł c.o., jeżeli tak to jakie?
  13. W kosztorysie ofertowym podana jest przy wycenie przewodów wentylacyjnych tzw prostki ( Spiro ) obmiar w m2. Ceny za ten materiał wszędzie podaje się w mb. Proszę o sprostowanie.

#### **Odpowiedzi:**

1. Posadzka sali parkiet dębowy II klasa. Lakier z certyfikatami sportowymi 3 – krotne lakierowanie. Bez linii boisk, bez wyposażenia.
2. Powierzchnia ścian gr. 24 cm do wys. 4,50 m – 147,47 m<sup>2</sup>
3. Powierzchnia ścian gr. 24 cm powyżej 4,50 m – 520,56 m<sup>2</sup>
4. Powierzchnia ścian gr. 12 cm – 173,76 m<sup>2</sup>
5. Stolarka okienna w kolorze białym, drzwi płycinowe w kolorze białym. Okna w sali hartowane jednostronnie. Drzwi sąsiadujące z salą z szyba bezpieczną jednostronnie. Nie przyjmować piłkochwyków.
6. Rynny i rury spustowe ocynkowane.
7. Wyposażenie obiektu nie jest objęte przetargiem.
8. W poz. 20 przyjąć krotność 4,5
9. Prawidłowa ilość to 2 sztuki
10. Tak, należy ująć te pozycje w kosztorysie
11. Tak, należy ująć w kosztorysie montaż elektrozaworu
12. Nie, nie należy przedstawiać w kosztorysie montaż naczynia wzbiorczego
13. Kosztorysowa pozycja katalogowa przyjmuje obmiar w m<sup>2</sup>. W kosztorysie ofertowym podano średnice poszczególnych przewodów. Proszę przeliczyć m<sup>2</sup> na mb.