

**Zapytania i odpowiedzi do postępowania nr GK 271.2.2022**

Pytanie nr 1

Czy nie został popełniony błąd (250W zamiast 2500W) przez projektanta w doborze wielkości dwóch fontann, gdyż zbiornik ma około 50m długości i jest dość dużym stawem parkowym, a fontanna zaproponowana w przetargu przeznaczona jest na małe przydomowe oczka wodne?

**Odpowiedź: Zamiast 250W winno być 1250W**

Pytanie nr 2

Czy fontanny mają mieć podświetlenie strumieni w nocy? Jeżeli tak to białe czy wielokolorowe?

**Odpowiedź: Nie**

Pytanie nr 3

Czy fontanny mają mieć linki mocujące ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem przed kradzieżą zamiast linek elastycznych? Zbiornik, na którym będą zamontowane fontanny jest zbiornikiem bardzo płytkim co przy niewielkich rozmiarach fontann i wadze około 15kg stwarza duże ryzyko ich kradzieży,

**Odpowiedź: Fontanny mają mieć linki mocujące ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem przed kradzieżą.**

Pytanie nr 4

Czy zabezpieczenie fontanny przed temperaturą -20 stopni ma odbywać się za pomocą grzałki utrzymującej fontannę w temperaturze uniemożliwiającej jej zamarznięcie, czy też wymuszenie przez pompę niewielkiej cyrkulacji wody?

**Odpowiedź: Zabezpieczenie fontanny przed temperaturą -20 stopni ma odbywać się poprzez wymuszenie przez pompę niewielkiej cyrkulacji wody.**

Jarosław Ratajczak