

Zapytania i odpowiedzi z dn. 12.07.2022

1. Przedmiar robót, poz.1 – „Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych – 69,12 m² „ – Jaka grubość zdejmowanej posadzki ?

8cm

2. Kosztorys ślepy do ofertowania poz.39 balustrada przed wejściem – „ wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych – balustrada schodowa o charakterze zabytkowym np. ze stali płaskiej, słupki kwadratowe, brzeg z pokrępowanej w zawite wzorki kratówki, pochwyty ze stali płaskiej ... (...) „ – Czy jest jakiś rysunek/wzór/zdjęcie tej balustrady ?

Nie

3. Antresola – Czy jest jakiś projekt ? Jak łączone rury prostokątne 160/80/5 z belkami drewnianymi ? Szczegóły balustrady ?

Według załączonego do dokumentacji rysunku nr 6

4. Tafla szkła 1,5x1,2m do osadzenia na 1 piętrze : -

4.1.Jakiej grubości szkło ?

1,2cm

4.2.Jaki orientacyjny ciężar tej tafli ?

Brak danych

4.3.W jakim zakresie jest do przemieszczenia, aby ją można osadzić ?

Przemieszczenie na odległość 2m

4.4.„Osadzenie tafli szkła” – jaki zakres prac ?

- **zdjęcie istniejącej tafli szkła**

- **wykonanie i montaż profili aluminiowych wentylowanych**

- **zamontowanie tafli szkła**

5. Stojaki do sztandarów – czy jest jakiś wzór ?

Nie

6. Audioprzewodnik – czy Inwestor/Użytkownik dostarczy materiały, które będą miały być nagrane ?

Tak

7. Figury woskowe – czy Inwestor/Użytkownik dostarczy materiały – np. zdjęcie, które będą odzwierciedlały postacie ?

Tak

8. Firany i zasłony okienne – Czy mają zostać przez Wykonawcę zamontowane ? Jaki sposób montażu ? – na „żabki”, „oczka przelotowe”, „na taśmę” ?

Tak, sposób montażu „na taśmę”

9. Nowa deska podłogowa – klejona do posadzki czy na legarach przykręcana ?

Przykręcana na legarach

10. Czy istnieje możliwość uzyskania przedmiarów/kosztorysów ślepych w formacie ath ?

Zamieszczono na stronie internetowej postępowania

Jarosław Ratajczak