



REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
w Poznaniu



Poznań, 16.06.2026 r.

WOO-IV.4220.678.2026.AK.2

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670), po rozpatrzeniu wystąpienia Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 13.05.2026 r., znak: GK.6220.11.2026

postanawiam wyrazić opinię,

że dla przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce istniejącej oraz budowie nowej stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia I° Q = 3200 Nm³/h na działce nr ewid. 2052/2 obręb Koźmin Wlkp. gmina Koźmin Wlkp., nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazuję na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Prace budowlano-montażowe prowadzić w porze dnia, tj. w godzinach 6:00 – 22:00.
2. Na potrzeby przedsięwzięcia zastosować urządzenia zasilane paliwem gazowym.

Wnioskodawca:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
33-100 Tarnów

Uzasadnienie

19.05.2026 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, dalej Regionalnego Dyrektora, wpłynęło wystąpienie Burmistrza Gminy i Miasta Koźmin Wlkp. z 13.05.2025 r., znak: GK.6220.11.2026 w sprawie wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce istniejącej oraz budowie nowej stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia I° Q = 3200 Nm³/h na działce nr ewid. 2052/2 obręb Koźmin Wlkp. gmina Koźmin Wlkp. Do wystąpienia dołączono: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia, dalej k.i.p. oraz informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego wnioskiem. Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. wnioskodawca nie jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24 m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r., poz. 662) jest w analizowanym przypadku Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. zakwalifikował planowane przedsięwzięcie do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.), to jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670), dalej ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, skalę i cechy przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwość związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska m.in. względem obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000, a także wpływ na krajobraz.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a, a także pkt 3 lit. a, c, d oraz e ustawy ooś, na podstawie treści k.i.p. ustalono, że planowane przedsięwzięcie będzie polegać na rozbiórce istniejącej oraz budowie nowej stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia I° Q = 3200 Nm³/h na działce nr ewid. 2052/2 obręb Koźmin Wlkp. gmina Koźmin Wlkp. Analiza przedłożonych materiałów wykazała, że na terenie ww. działki od wielu lat funkcjonuje stacja redukcyjno-pomiarowa w zabudowie kontenerowej z armaturą, rurociągami, AKPiA oraz utwardzeniami i oświetleniem. Jest to obiekt ogrodzony, do którego dostęp komunikacyjny zapewnia droga publiczna – ul. Południowa. Zgodnie z treścią k.i.p. rozpatrywane przedsięwzięcie obejmuje demontaż istniejącej stacji redukcyjno-pomiarowej w/c o przepustowości Q = 3200 m³/h oraz budowę nowej, dwuciągowej stacji redukcyjno-pomiarowej w/c o przepustowości Q = 3200 Nm³/h w obudowie kontenerowej w kształcie litery „L”. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się także podziemne zespoły zaporowo-upustowe (ZZU) na wlocie i wylocie, przewód obejściowy, nową infrastrukturę AKPiA, oświetlenie, ogrodzenie oraz utwardzenia komunikacyjne i technologiczne. Powierzchnia terenu stacji w obrębie ogrodzenia wynosi 1 227,1 m². Przewidywana powierzchnia zabudowy nowego kontenera stacji wynosi 47,0 m². Nowa stacja zostanie umieszczona w prefabrykowanej obudowie żelbetowej, ze ścianami gazoszczelnymi oddzielającymi pomieszczenia zagrożone wybuchem, posadzkami antyelektrostatycznymi oraz ochroną odgromową i wyrównaniem potencjałów.

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś stwierdzono, że na etapie realizacji przedsięwzięcia może nastąpić niewielka emisja substancji do powietrza (faza prowadzenia prac budowlanych). Będzie ona związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych. Ponadto źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Z uwagi jednak na fakt, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych, należy je uznać za pomijalne. Analiza k.i.p. wykazała, że na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będzie eksploatowany kocioł gazowy o mocy 32 kW. Z uwagi na fakt, że zaplanowano urządzenie zasilane takim rodzajem paliwa, znalazło to swoje odzwierciedlenie w warunku wpisanym w niniejszej opinii. W k.i.p. podano, że z uwagi na rodzaj i charakter przedsięwzięcia na etapie eksploatacji nie będzie dochodziło do długotrwałych i zorganizowanych emisji substancji do powietrza. Możliwe są jedynie krótkotrwałe emisje podczas rozruchów, prób i serwisów instalacji oraz kontrolowanych upustów gazu. Zasięg oddziaływania tego rodzaju emisji będzie ograniczony i nie będzie się wiązał z ryzykiem wystąpienia znacząco negatywnego wpływu na stan powietrza. Na

podstawie zgromadzonych materiałów stwierdzono, że ze względu na rodzaj, charakter i skalę przedsięwzięcia, nie przewiduje się jego istotnego wpływu na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania.

Odnosząc się do kryteriów wskazanych w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. c, d oraz e ustalono, że chwilowe niekorzystne oddziaływanie hałasu na środowisko może wystąpić w fazie realizacji inwestycji. Będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe, odwracalne i ustąpi po zakończeniu robót budowlanych. Z dokumentacji wynika, że bezpośrednie otoczenie miejsca realizacji planowanej stacji stanowią tereny rolnicze i droga (ul. Południowa). W bliskim sąsiedztwie znajduje się również zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W związku z powyższym w niniejszej opinii uwzględniono warunek prowadzenia robót budowlano-montażowych w porze dnia, tj. w godzinach 6:00 – 22:00. Analiza k.i.p. wykazała, że urządzenia tworzące planowaną stację redukcyjno-pomiarową będą się znajdowały w prefabrykowanej obudowie żelbetowej z wentylacją naturalną (grawitacyjną), co przyczyni się do graniczenia emisji hałasu do środowiska. Ponadto dobór rurociągów/armatury zapewniającej prędkości przepływu < 20 m/s ograniczy hałas przepływowy, dzięki czemu oddziaływanie akustyczne obiektu zostanie znacząco zminimalizowane. Nie przewiduje się występowania innych uciążliwości związanych z eksploatacją przedsięwzięcia. W tym miejscu podkreślenia wymaga fakt, że na analizowanym terenie od wielu lat funkcjonuje stacja redukcyjno-pomiarowa wysokiego ciśnienia o takiej samej przepustowości, jak stacja planowana do budowy. Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i charakter planowanego przedsięwzięcia ustalono, że nie będzie ono powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

W oparciu o informacje zawarte w k.i.p. ustalono, że planowane przedsięwzięcie będzie obiektem bezobsługowym, którego funkcjonowanie nie będzie wymagało dostarczenia wody. Nie będzie również źródłem powstawania ścieków bytowych i przemysłowych. Przy uwzględnieniu powyższego stwierdzono, że realizacja i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco negatywnie zarówno na stan wód powierzchniowych, jak i podziemnych. W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, d, i ustawy ooś ustalono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych i obszarach objętych ochroną, w tym w obrębie stref ochronnych ujęć wód. Ponadto, z k.i.p. nie wynika, aby przedsięwzięcie było położone na obszarach o znaczeniu historycznym, kulturowym oraz archeologicznym. Nie będzie także zlokalizowane na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, obszarach górskich i leśnych, a także na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. Nie przewiduje się także przekroczenia standardów jakości środowiska na przedmiotowym obszarze w związku z realizacją przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia, w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś, nie przewiduje się powiązań, ani kumulowania oddziaływań planowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami.

Ze względu na skalę, rodzaj, charakter i okresową eksploatację przedsięwzięcia, po zapoznaniu się ze zgromadzoną dokumentacją stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, h, i, j ustawy ooś ustalono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych i obszarach objętych ochroną, w tym w obrębie stref ochronnych ujęć wód. Ponadto, przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Nie będzie także zlokalizowane na obszarach

wybrzeży i środowiska morskiego, obszarach górskich leśnych, a także na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. Nie przewiduje się ponadto przekroczenia standardów jakości środowiska na przedmiotowym obszarze w związku z realizacją przedsięwzięcia. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś, na podstawie treści k.i.p. ustalono, że wszystkie wytwarzane na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady (w tym również odpady związane z rozbiórką istniejącej infrastruktury technicznej) będą magazynowane selektywnie, a następnie będą przekazywane uprawnionym w zakresie gospodarowania odpadami podmiotom celem odzysku lub (w dalszej kolejności) unieszkodliwienia. Etap eksploatacji może się wiązać z incydentalnym wytwarzaniem odpadów w wyniku prowadzenia prac serwisowych, które zostaną zagospodarowane przez podmiot wykonujący ww. prace, zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie.

Z uwagi na rodzaj i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Z uwagi na charakter i lokalizację przedsięwzięcia nie przewiduje się jego wpływu na zmiany klimatu, ani wpływu postępujących zmian klimatu na to przedsięwzięcie.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie się wiązała z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych. W wyniku realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie dochodzić do znaczącego negatywnego wpływu na bioróżnorodność.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13 ze zm.). Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: specjalny obszar ochrony siedlisk Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002 i obszar specjalnej ochrony ptaków Dąbrowy Krotoszyńskie PLB300007, oddalone o 9,7 km od przedsięwzięcia.

Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na terenie istniejącej stacji redukcyjno-pomiarowej oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk

przyrodniczych objętych ochroną, w opinii Regionalnego Dyrektora dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe należało postanowić jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Poznaniu
Marcin Nowak

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Adam Dudziak, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 8 lok. 5, 64-020 Czempin – pełnomocnik wnioskodawcy
2. Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. – z prośbą o poinformowanie pozostałych stron postępowania o niniejszym postanowieniu
3. aa