



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie

Krotoszyn, 10 lipca 2026 r.

ON-NS.9022.513.2026

Sprawę prowadzi:	Paulina Mocydlarz +48 62 59 47 895 nadzor.zapobiegawczy.psse.krotoszyn@sanepid.gov.pl
---------------------	---

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
ul. Stary Rynek 11
63-720 Koźmin Wielkopolski

Dotyczy: wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416 z późn. zm.), art. 64 ust 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2026 r., poz. 670),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie, po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski nr GK 6220.11.2026 z dnia 13 maja 2026r. (data wpływu 18 maja 2026 roku) w sprawie wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia tj.: Rozbiórka istniejącej oraz budowie nowej stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia I° Q=3200 Nm³/h w m. Koźmin Wielkopolski ul. Południowa dz. nr 2052/2", powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie,

wyraża opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: rozbiórce istniejącej oraz budowie nowej stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej wysokiego ciśnienia I° Q=3200 Nm³/h w m. Koźmin Wielkopolski ul. Południowa dz. nr 2052/2, powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie.

Zalecając:

1. W trakcie realizacji oraz eksploatacji inwestycji nie powinna ona wpływać negatywnie na standardy jakości środowiska oraz życia ludzi poza terenem, dla którego inwestor posiada tytuł prawny.
2. Eksploatację przedsięwzięcia należy prowadzić w sposób pozwalający na dotrzymanie standardów akustycznych.
3. Zlokalizowanie zaplecza budowlanego oraz miejsc postojowych dla sprzętu budowlanego na etapie realizacji inwestycji na terenie uszczelnionym oraz zabezpieczonym przed możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego przez substancje ropopochodne oraz zapewnienie niezbędnych sorbentów.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krotoszynie
ul. Floriańska 10 | 63-700 Krotoszyn
+48 62 72 53 234
sekretariat.psse.krotoszyn@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-77926-88847-HDSGW-27
BDO: 000349291

4. Przekazywanie wyselekcjonowanych odpadów budowlanych powstałych w trakcie realizacji robót uprawnionym firmom w celu odzysku lub unieszkodliwieniu.
5. Stosowanie wszelkich środków organizacyjno- technicznych minimalizujących negatywne oddziaływanie na środowisko.
6. **Wykonanie** zaplecza socjalno-sanitarnego dla pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Urządzenia technologiczne powinny spełniać obowiązujące wymagania w zakresie emisji hałasu do środowiska, tak aby eksploatacja obiektu nie powodowała przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie.
8. Eksploatację stacji prowadzić zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa określonymi w przepisach dotyczących sieci i instalacji gazowych oraz ochrony przeciwpożarowej.
9. Zapewnić szczelność instalacji gazowej oraz prowadzić okresowe kontrole techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. W czasie prowadzenia robót ograniczać emisję pyłów poprzez utrzymywanie dróg technologicznych w należytym stanie, zraszanie powierzchni w okresach suchych, ograniczenie pylenia podczas transportu materiałów sypkich.
11. Eksploatacja stacji powinna odbywać się z zachowaniem wyznaczonych stref bezpieczeństwa oraz stref zagrożenia wybuchem, w sposób wykluczający narażenie osób postronnych na skutki ewentualnych awarii oraz zapewniający bezpieczeństwo mieszkańców terenów sąsiednich.
12. Sprawne koordynowanie prac przez wykonawcę inwestycji oraz wykonywanie działań budowlanych w porze dnia od godziny 6 do godziny 22.

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w dniu 13 maja 2026 roku zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie w sprawie wyrażenia opinii co do obowiązku sporządzenia raportu dla w/w przedsięwzięcia. Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2026 r., poz. 670).

Zgodnie z art. 64 ust. 3 przywołanej ustawy właściwy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, uwzględniając łącznie uwarunkowania, o których mowa w ust. 1, wydaje opinię co do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia tej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę treść **§ 3 ust. 1 pkt. 31** rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.) planowane przedsięwzięcie należy zaliczyć do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Na podstawie zgromadzonych akt sprawy (w tym wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 13 maja 2026 roku, wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19 marca 2026 roku, informacji że dla planowanego przedsięwzięcia nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej w marcu 2026 roku przez mgr inż. Adama Dudziaka) wynika, że planowana inwestycja będzie polegała na rozbiórce istniejącej oraz budowie nowej stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia I° $Q=3200 \text{ Nm}^3/\text{h}$ w m. Koźmin Wielkopolski ul. Południowa dz. nr 2052/2, gmina Koźmin Wielkopolski powiat krotoszyński. Inwestorem jest: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań. Działka nr 2052/2 objęta niniejszym opracowaniem to wydzielony, zabezpieczony ogrodzeniem teren, przeznaczony w całości na potrzeby infrastruktury gazowej PSG. Zlokalizowana na działce istniejąca stacja redukcyjno-pomiarowa gazu wysokiego ciśnienia o przepustowości $Q=3200 \text{ m}^3/\text{h}$ (przewidziana do demontażu po wybudowaniu nowej stacji) znajduje się w wolnostojącym kontenerze, w centralnym punkcie działki, w odległości ok. 27m od granicy z drogą publiczną (ul. Południową). Przed i za kontenerem znajdują się układy zaporowo upustowe wlotowy i wylotowy w zabudowie nadziemnej, a także układ obejściowy. Dodatkowo w osobnym kontenerze znajduje się nawaniania gazu oraz aparatura kontrolno-pomiarowa. Wokół kontenerów, zespołów zaporowo-upustowych, obejściowego i w kierunku furtki wejściowej ułożona jest nawierzchnia z kostki brukowej. Pozostały teren porastają trawy. Na obszarze sąsiadującym z terenem stacji znajduje się droga publiczna, użytki rolne, oraz zabudowania mieszkalne jednorodzinne. Powierzchnia terenu stacji w obrębie ogrodzenia wynosi $1\,227,1 \text{ m}^2$. Przewidywana powierzchnia zabudowy nowego kontenera stacji wynosi $47,0 \text{ m}^2$. Teren jest użytkowany technicznie (infrastruktura gazowa) i jest ogrodzony. Na działce istnieje stacja gazowa w zabudowie kontenerowej wraz z armaturą, rurociągami, aparaturą AKP oraz utwardzeniami. Teren nieutwardzony porastają trawy, występują dwa drzewa – nie podlegają usunięciu. Nie stwierdza się siedlisk cennych przyrodniczo ani miejsc bytowania dzikiej fauny o znaczeniu dla oceny środowiskowej. Projektowana stacja będzie stacją dwuciśnieniową, wysokiego ciśnienia, z redukcją ciśnienia gazu ziemnego, pomiarem przepływu, układem nawaniania, obejściem technologicznym i zabezpieczeniami. Przepustowość $Q = 3200 \text{ Nm}^3/\text{h}$. Stacja w prefabrykowanej obudowie żelbetowej z wentylacją naturalną kat. A, ścianami gazoszczelnymi oddzielającymi pomieszczenia zagrożone wybuchem, posadzkami antyelektrostatycznymi oraz ochroną odgromową i wyrównaniem potencjałów. Eksploatacja stacji redukcyjno-pomiarowej nie będzie powodowała powstawania ścieków bytowych ani przemysłowych. Obiekt nie jest przeznaczony na pobyt ludzi i nie będzie wyposażony w zaplecze sanitarne. Nie przewiduje się również procesów technologicznych generujących ścieki przemysłowe. Wody opadowe i roztopowe z terenu stacji będą zagospodarowywane powierzchniowo, w granicach działki inwestora, poprzez infiltrację do gruntu. Wody opadowe z dachu kontenera będą odprowadzane rurami spustowymi na powierzchnię przyległego terenu. Powierzchnie utwardzone zostaną wykonane ze spadkiem umożliwiającym powierzchniowy odpływ wód w kierunku terenu biologicznie/infiltracyjnie czynnego w obrębie stacji. Znaczna część terenu stacji zostanie pokryta kamieniem płukanym typu

otoczek o uziarnieniu 2–4 cm i grubości warstwy 15 cm, ułożonym na geowłókninie i podsypce piaskowej grubości 10 cm. Rozwiązanie to zapewnia retencję rozproszoną oraz infiltrację wód opadowych i roztopowych do gruntu. Potencjalnym źródłem zanieczyszczeń chemicznych może być nawaniacz THT stosowany w instalacji nawaniania gazu. Zbiorniki THT będą zlokalizowane wewnątrz kontenera nawaniania, w wydzielonym pomieszczeniu, na szczelnej posadzce. Zgodnie z założeniami technologicznymi zbiornik nawaniacza będzie zabezpieczony szczelną wanną wychwytową o pojemności większej niż pojemność magazynowa substancji. Ewentualny wyciek zostanie zatrzymany wewnątrz pomieszczenia i nie przedostanie się do gruntu ani do wód opadowych. W razie rozlania substancji zostaną zastosowane sorbenty, a powstałe odpady zostaną przekazane do zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.). Planowane przedsięwzięcie powinno być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. 2014 poz. 1169), omawiane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Czynności serwisowe prowadzone będą sporadycznie, co do zasady nie częściej niż okresowo w ramach przeglądów eksploatacyjnych (1-2 razy na rok). Czas trwania pojedynczego upustu lub odgazowania będzie ograniczony do niezbędnego minimum i będzie zależał od objętości odgazowywanego odcinka instalacji oraz ciśnienia roboczego. Wyloty rur wydmuchowych i upustowych zostały ujęte w ocenie zagrożenia wybuchem. Wyloty te są źródłami emisji okresowej, występującej wyłącznie podczas odgazowania lub odpowietrzania układów. W przypadku zespołów zaporowo-upustowych rurociągi wydmuchowe w trakcie odgazowania będą wyniesione 3,0 m ponad poziom obsługi. W normalnej eksploatacji rurociąg wydmuchowy będzie zdemontowany, a zakończenie zaślepione kołnierzem zaślepiającym, jeśli wynika to z przyjętego rozwiązania dla danego układu. Hałas generowany podczas wydmuchu gazu ma charakter krótkotrwały. Chwilowo, bezpośrednio przy wylocie, może być wyższy niż hałas pracy stacji w normalnym trybie. Ze względu na incydentalny charakter, krótki czas trwania oraz prowadzenie prac przez wykwalifikowany personel, hałas ten nie będzie stanowił stałego oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia. Projektowana stacja będzie pracowała w sposób automatyczny, bez stałej obsługi. Zasadnicze urządzenia technologiczne pracujące w trybie ciągłym zostaną zlokalizowane wewnątrz prefabrykowanego kontenera żelbetowego. Kontener będzie pełnił funkcję obudowy urządzeń gazowniczych oraz bariery ograniczającej emisję hałasu do środowiska. Hałas generowany przez urządzenia redukcyjne nie przekroczy 85 dB(A). Urządzenia te znajdują się wewnątrz kontenera żelbetowego, którego ściany stanowią istotną barierę akustyczną. Przyjmując konserwatywną izolacyjność akustyczną obudowy na poziomie ok. 40 dB, poziom hałasu na zewnątrz, bezpośrednio przy ścianie kontenera, można oszacować na poziomie nie wyższym niż ok. 45 dB(A). Przy odległości najbliższego budynku ok. 18 m od ściany kontenera oraz przy tłumieniu geometrycznym w przestrzeni otwartej poziom hałasu ulega dalszemu obniżeniu. Inwestycja będzie zgodna z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w

środowisku (Dz.U. 2014 poz. 112.) Kotłownia technologiczna zlokalizowana będzie w wydzielonym pomieszczeniu kontenera. Pomieszczenie kotłowni jest oddzielone od pomieszczeń zagrożonych wybuchem przegrodami budowlanymi oraz ścianą gazoszczelną. Kotły gazowe są urządzeniami o niewielkiej emisji akustycznej, a ich praca będzie ograniczona do potrzeb technologicznych stacji. Z uwagi na lokalizację kotłowni w kontenerze, brak urządzeń wentylacji mechanicznej generujących istotny hałas oraz ekranowanie przez przegrody kontenera, oddziaływanie akustyczne kotłowni poza terenem stacji będzie pomijalne. W pomieszczeniach stacji zaprojektowano wentylację grawitacyjną. Nie przewiduje się wentylatorów mechanicznych pracujących w sposób ciągły, które mogłyby stanowić istotne źródło hałasu. Otwory wentylacyjne będą pełnić funkcję bezpieczeństwa i wymiany powietrza, natomiast nie będą źródłem hałasu technologicznego. Na terenie stacji przewidziano awaryjny agregat prądotwórczy o mocy 10 kVA, zasilany gazem, służący do zasilania infrastruktury stacji w przypadku zaniku napięcia. Agregat nie jest urządzenie pracującym w sposób ciągły. Jego praca będzie miała charakter incydentalny, tj. wyłącznie w sytuacjach awaryjnych albo podczas krótkotrwałych prób serwisowych. Dla agregatu w obudowie wyciszonej tej klasy typowy poziom ciśnienia akustycznego przyjmowany do oceny wynosi ok. 65–70 dB(A) w odległości 7 m od urządzenia. W przypadku braku dodatkowych zabezpieczeń, poziom hałasu od agregatu mógłby być odczuwalny w najbliższym otoczeniu. Dlatego na etapie doboru i posadowienia urządzenia należy zapewnić, aby końcowy poziom hałasu na granicy terenów chronionych akustycznie nie przekraczał wartości dopuszczalnych. Wewnętrzne i zewnętrzne przestrzenie stacji gazowej kwalifikuje się do strefy zagrożenia wybuchem 2, ze względu na możliwość krótkotrwałego wystąpienia atmosfery wybuchowej. Wyjątek stanowią pomieszczenia kotłowni i AKP, które nie są kwalifikowane jako zagrożone wybuchem. Projektuje się wentylację kategorii A, czyli o intensywności wymiany powietrza zapewniającej brak możliwości osiągnięcia stężenia gazu powyżej 25% dolnej granicy wybuchowości w jakimkolwiek punkcie wentylowanego obiektu, poza najbliższym otoczeniem źródła emisji. Zgodnie z ST-IGG-0401, oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwiecień 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (dz. u. z 2013r.,poz. 640), do strefy zagrożenia wybuchem 2 zalicza się całe wnętrze pomieszczenia redukcyjno-pomiarowego gazu i nawianialni. Dodatkowo określa się zasięg stref zagrożenia wybuchem dla wszystkich otworów prowadzących na zewnątrz obiektu budowlanego w tym otworów wentylacyjnych. Przedsięwzięcie ma charakter odtworzeniowo-modernizacyjny i realizowane jest w granicach istniejącego terenu infrastruktury gazowej. Obejmuje budowę nowej stacji oraz rozbiórkę starej po jej przełączeniu. Przy zastosowaniu opisanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko, zdrowie ludzi i obszary chronione. Nie występuje transgraniczne oddziaływanie. Charakter użytkowania działki nie ulega zmianie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie w odpowiedzi na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski nr GK 6220.11.2026 z dnia 13 maja 2026 r. (data wpływu 18 marca 2026 roku) na podstawie przedłożonej z wnioskiem karty informacyjnej przedsięwzięcia dla inwestycji pn. „Rozbiórka istniejącej oraz budowie nowej stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej wysokiego ciśnienia I° Q=3200 Nm³/h w m. Koźmin Wielkopolski ul. Południowa dz. nr 2052/2”, w dniu 26 maja 2026 roku wezwał o uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia o szczegółową i ilościową analizę oddziaływania akustycznego planowanej stacji gazowej, w tym wskazanie poziomów mocy akustycznej dla wszystkich istotnych źródeł hałasu, takich jak reduktory ciśnienia, armatura i zawory, układy obejściowe, wentylacja oraz urządzenia pomocnicze, a także wykonanie obliczeń rozprzestrzeniania hałasu do najbliższych terenów chronionych akustycznie, w szczególności zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z uwzględnieniem pracy instalacji w warunkach normalnych, przejściowych oraz podczas rozruchów i czynności serwisowych; określenie, czy w trakcie eksploatacji przewiduje się upusty gazu do atmosfery, a jeżeli tak, do wskazania ich częstotliwości, czasu trwania oraz parametrów pracy instalacji, a także możliwego poziomu hałasu generowanego podczas takich zdarzeń, wraz z opisem zastosowanych środków ograniczających oddziaływanie; informacje dotyczące gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi z terenu inwestycji, w szczególności wskazania sposobu ich zagospodarowania, sposobu zabezpieczenia przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do środowiska oraz ewentualnego zastosowania urządzeń podczyszczających; przedstawienie analizy ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej lub zdarzeń nadzwyczajnych, w tym scenariuszy rozszczelnienia instalacji, pożaru lub wybuchu w strefach zagrożenia wybuchem, wraz z określeniem możliwych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi oraz opisem środków ograniczających ryzyko i skutki takich zdarzeń; informacje dotyczące wyznaczenia i charakterystyki stref zagrożenia wybuchem oraz zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo eksploatacji instalacji. Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie wskazał nowy termin załatwienia sprawy do dnia 10 lipca 2026 roku. W dniu 6 lipca 2026 roku (data wpływu: 6 lipca 2026 roku) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie wpłynęło pismo od organu prowadzącego postępowanie z uzupełnieniem powyższych informacji. Inwestor przekazał odpowiedź na powyższe informacje, projekt techniczny oraz uzupełnioną Kartę Informacji Przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie uzyskując całość dokumentacji opiniuje inwestycję zgodnie z kompetencjami.

Przedłożona karta informacyjna przedsięwzięcia wykazuje, iż przy zastosowaniu zabezpieczeń i rozwiązań chroniących środowisko przedstawionych w karcie nie zachodzą przesłanki, które w świetle obowiązujących przepisów w zakresie ochrony zdrowia uniemożliwiałyby realizację przedmiotowej inwestycji. Planowane przedsięwzięcie, ze względu na swój charakter jak i technologię wykonania nie powoduje ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.

Jako organ opiniotwórczy wydający opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - zgodnie z treścią art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2026 r.,

poz. 670) - uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ww. ustawy w zakresie kompetencyjnym określonym art. 1 ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416 z późn. zm.) orzekam jak w sentencji opinii sanitarnej.

W związku z powyższym brak jest potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko.

Dominik Wawrzyńczak

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie

/pismo zostało wydane w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Do wiadomości:

1. Pełnomocnik: Adam Dudziak
EICO Sp. z o.o.
ul. Henryka Dąbrowskiego 29B/D
60-840 Poznań

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuje iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krotoszynie z siedzibą przy ulicy Floriańskiej 10, 63-700 Krotoszyn.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: iodo.psse.krotoszyn@sanepid.gov.pl lub pisemnie na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krotoszynie przy ulicy Floriańskiej 10, 63-700 Krotoszyn.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa , w szczególności ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz przepisów wykonawczych.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
 - dostępu do danych osobowych
 - sprostowania danych osobowych,
 - przenoszenia danych do innego administratora
 - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 - usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”).
6. Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.