



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie



Krotoszyn, 27.03.2026r.

ON-HK.9020.119.2026

Sprawę prowadzi: Tomasz Hądzelek
+48 62 59 47 893
higiena.komunalna.psse.krotoszyn@sanepid.gov.pl

Pan Jarosław Ratajczak,
p. o. Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
ul. Stary Rynek 11,
63-720 Koźmin Wielkopolski

Dotyczy: Ocena obszarowa jakości wody – szacowanie ryzyka zdrowotnego konsumentów na terenie strefy zaopatrzenia gminy Koźmin Wielkopolski w okresie od 1.01.2025r. do 31.12.2025r.

Zgodnie z § 23 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie stwierdza

1. Na terenie gminy Koźmin Wielkopolski ludność zaopatrywana jest w wodę przez następujących producentów:

- a) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krotoszynie, ul. Słoneczna 35, 63-700 Krotoszyn;
- b) Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o., ul. Floriańska 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski

2. Informacje:

a) wielkość produkcji wody:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krotoszynie, ul. Słoneczna 35, 63-700 Krotoszyn – **625 m³/dobę** (dane dotyczą wodociągu Raciborów, który zaopatruje częściowo gminę Krotoszyn i częściowo gminę Koźmin Wielkopolski),
Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o., ul. Floriańska 21, 63-760 Zduny – **2 727 m³/dobę** (w tym wodociąg Koźmin Wielkopolski – 2 431 m³/dobę, wodociąg Wałków – 296 m³/dobę);

b) liczba ludności zaopatrywanej w wodę: **12 805 osób** (w tym przez wodociąg Raciborów – 308 osób, wodociąg Koźmin Wielkopolski – 11 519 osób, wodociąg Wałków – 978 osób);

c) jakość wody, sposób jej uzdatniania i dezynfekcji:

Jakość wody na podstawie badań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie i badań przedsiębiorcy odpowiadała parametrom Rozporządzenia Ministra



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLIĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krotoszynie
ul. Floriańska 10 | 63-700 Krotoszyn
+48 62 72 53 234
sekretariat.psse.krotoszyn@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-77926-88847-HDSGW-27
BDO: 000349291

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, z wyjątkiem dni w których wystąpiły przekroczenia parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych:

-od 22.04.2025r. do 18.05.2025r. – przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru glin w wodociągu Koźmin Wielkopolski,

-od 19.08.2025r. do 25.08.2025r. – przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru glin w wodociągu Koźmin Wielkopolski,

-od 4.11.2025r. do 11.11.2025r. - przekroczenie dopuszczalnych wartości parametrów: bakterie grupy coli, mętność, barwa, glin w wodociągu Koźmin Wielkopolski.

Jakość wody z wodociągów na terenie gminy Koźmin Wielkopolski na dzień 31.12.2025r. została oceniona pozytywnie.

W roku 2025 na terenie gminy Koźmin Wielkopolski pobrano:

- 29 próbek wody w ramach kontroli urzędowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie, w tym 16 próbek w ramach monitoringu grupy A, 3 próbki w ramach monitoringu grupy B, 10 próbek w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego,

- 37 próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej zarządzającego wodociągiem tj.

Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Floriańskiej 21,

63-720 Koźmin Wielkopolski, w tym 17 próbek w ramach monitoringu grupy A, 3 próbki w ramach monitoringu grupy B, 17 próbek w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego;

Uzdatnianie wody polega na jej filtrowaniu w zamkniętych filtrach piaskowo-żwirowych (odżelazianie i odmanganianie), odbarwianiu za pomocą związków glinu, wytrącaniu i sedymentacji, okresowej dezynfekcji wody podchlorynem sodu;

d) przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów w 2025 roku:

- odnotowano przekroczenia dopuszczalnych parametrów w badaniach zamieszczonych w tabeli nr 1:

Tabela nr 1 Przekroczenia parametrów jakości wody w wodociągu Koźmin Wielkopolski – rok 2025

PPPW	Data pobrania próbki	Nr sprawozdania	Przekroczone parametry
Sklep DINO Koźmin Wielkopolski ul. Jana Pawła II 37	22.04.2025r. - w ramach kontroli urzędowej	N/1648/2025 -kontrola urzędowa	Glin – 252 µg/l
Szkoła Podstawowa - Mokronos 4	22.04.2025r. - w ramach kontroli urzędowej	N/1649/2025 -kontrola urzędowa	Glin – 223 µg/l

Stacja uzdatniania wody w Koźminie Wielkopolskim ul. Wierzbowa	29.04.2025r. - w ramach kontroli wewnętrznej	SB/49549/05/2025 -kontrola wewnętrzna	Glin – 221 µg/l
Sklep DINO Koźmin Wielkopolski ul. Jana Pawła II 37	29.04.2025r. - w ramach kontroli wewnętrznej	SB/49550/05/2025 -kontrola wewnętrzna	Glin – 207 µg/l
Stacja uzdatniania wody w Koźminie Wielkopolskim ul. Wierzbowa	19.08.2025r. - w ramach kontroli urzędowej	N/3365/2025 -kontrola urzędowa	Glin – 227 µg/l
Koźmińskie Usługi Komunalne ul. Floriańska nr 21	19.08.2025r. - w ramach kontroli urzędowej	N/3366/2025 -kontrola urzędowa	Glin – 232 µg/l
Sklep DINO Koźmin Wielkopolski ul. Pleszewska 61	19.08.2025r. - w ramach kontroli urzędowej	N/3367/2025 -kontrola urzędowa	Glin – 499 µg/l
Stacja uzdatniania wody w Koźminie Wielkopolskim ul. Wierzbowa	4.11.2025r. - w ramach kontroli urzędowej	HKL/N-1772/2025, N/4753/2025 -kontrola urzędowa	Bakterie grupy Coli – 5 j. t. k., Barwa - 30 mg/ l Pt, Glin - 268 µg/l
Koźmińskie Usługi Komunalne ul. Floriańska nr 21	4.11.2025r. - w ramach kontroli urzędowej	HKL/N-1773/2025, N/4754/2025 -kontrola urzędowa	Barwa - 30 mg/ l Pt, Glin - 351 µg/l
Sklep DINO Koźmin Wielkopolski ul. Pleszewska 61	4.11.2025r. - w ramach kontroli urzędowej	HKL/N-1774/2025, N/4755/2025 -kontrola urzędowa	Bakterie grupy coli – 2 j. t. k., Barwa - 40 mg/ l Pt, Mętność – 1,12 NTU, Glin – 447 µg/l
Sklep DINO Koźmin Wielkopolski ul. Pleszewska 61	4.11.2025r. - w ramach kontroli wewnętrznej	SPR/4402/2025 -kontrola wewnętrzna	Mętność – 2,56 NTU
Koźmińskie Usługi Komunalne ul. Floriańska nr 21	7.11.2025r. - w ramach kontroli wewnętrznej	SPR/4415/2025 -kontrola wewnętrzna	Mętność – 1,09 NTU

Sklep DINO Koźmin Wielkopolski ul. Pleszewska 61	7.11.2025r. - w ramach kontroli wewnętrznej	SPR/4416/2025 -kontrola wewnętrzna	Mętność – 1,84 NTU
---	--	---------------------------------------	--------------------

- przekroczenia parametrów fizykochemicznych „glin”, „mętność”, „barwa” miały charakter krótkotrwały i nie miały wpływu na zdrowie konsumentów,

-przekroczenia parametru mikrobiologicznego „bakterie grupy coli” wymagały wydania komunikatu dotyczącego ograniczeń w spożywaniu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi tj. konieczności przegotowywania wody przed spożyciem;

e) zgłoszone niepożądane reakcje związane ze spożyciem wody:

- w 2025 roku na terenie gminy Koźmin Wielkopolski nie zgłoszono niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

f) postępowania administracyjne:

- w 2025 roku na terenie gminy Koźmin Wielkopolski Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie nie wydał decyzji administracyjnych stwierdzających brak przydatności wody do spożycia,

- w 2025 roku na terenie gminy Koźmin Wielkopolski Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie wydał 2 decyzje rachunkowe za stwierdzone nieprawidłowości w wynikach badania wody,

- w 2025 roku na terenie gminy Koźmin Wielkopolski Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie wydał 23 oceny jakości wody stwierdzających przydatność wody przeznaczonej do spożycia na terenie gminy Koźmin Wielkopolski;

g) działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne:

-w kwietniu 2025 roku w wodociągu Koźmin Wielkopolski przeprowadzono działania naprawcze związane z przekroczeniami parametru „glin” tj. dodatkowe płukanie filtrów i płukanie sieci wodociągowej,

-w sierpniu 2025 roku w wodociągu Koźmin Wielkopolski przeprowadzono działania naprawcze związane z przekroczeniami parametru „glin” tj. dodatkowe płukanie filtrów i płukanie sieci wodociągowej,

-w listopadzie 2025 roku w wodociągu Koźmin Wielkopolski przeprowadzono działania naprawcze w związku z przekroczeniami parametru „bakterie grupy coli” tj. zwiększenie dawkowania podchlorynu sodu i dodatkowe płukanie filtrów i płukanie sieci wodociągowej,

-w listopadzie 2025 roku w wodociągu Koźmin Wielkopolski przeprowadzono działania naprawcze związane z przekroczeniami parametrów „glin”, „mętność”, „barwa” tj. . dodatkowe płukanie filtrów i płukanie sieci wodociągowej.

Dominik Wawrzyńczak

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie

/pismo zostało wydane w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krotoszynie z siedzibą przy ulicy Floriańskiej 10, 63-700 Krotoszyn.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: iodo.psse.krotoszyn@sanepid.gov.pl lub pisemnie na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krotoszynie przy ulicy Floriańskiej 10, 63-700 Krotoszyn.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz przepisów wykonawczych.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
 - dostępu do danych osobowych
 - sprostowania danych osobowych,
 - przenoszenia danych do innego administratora
 - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.