



Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Poznań, 4 grudnia 2025 r.

DN-NS.9011.2686.2025

Sprawę prowadzi: Zbigniew Gajecki
+48 61 22 76 007
nadzor.zapobiegawczy.wssepoznan@sanepid.gov.pl

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 12 ust. 1a pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416), art. 78 ust. 1 pkt. 1 lit. b w związku z art. 64 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.), Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski znak GK 6220.12.2025 z 12.11.2025 r., przekazanego według właściwości przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie w piśmie znak ON-NS.9011.858.2025 z 24.11.2025 r. (data wpływu 27.11.2025 r.), w sprawie wydania opinii dla przedsięwzięcia polegającego na budowie systemów magazynowania energii wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją GPO na dz. nr 381/9, 381/10 obręb Nowa Obora, gmina Koźmin Wielkopolski;

wyraża opinię

o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Uzasadnienie

Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie, który zgodnie z właściwością przekazał sprawę do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego pismem znak ON-NS.9011.858.2025 z 24.11.2025 r. (data wpływu 27.11.2025 r.), w sprawie wydania opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Do wniosku dołączono między innymi: kopię wniosku inwestora, kartę informacyjną przedsięwzięcia z października 2025 r. opracowaną przez Panią Kamillę Krzemińską-Sobolewską, mapy oraz informacji, że działki nr 381/9, 381/10 obręb Nowa Obora, na których planowane jest przedsięwzięcie nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

Inwestycja, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) została zakwalifikowana, jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę systemów magazynowania energii wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 75 MW oraz stacji GPO. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o nr ew. 381/9 oraz 381/10 w obrębie geodezyjnym Nowa Obora, gmina Koźmin Wielkopolski. Powierzchnia przeznaczona pod realizację wnioskowanego przedsięwzięcia wynosi do około 1,532 ha. Całkowita powierzchnia

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
ul. Noskowskiego 23 | 61-705 Poznań
+48 61 85 44 800
sekretariat.wssepoznan@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-27228-28314-HHGCH-27
BDO: 000207899

działek wynosi około 4,3987 ha. Dopuszcza się możliwość realizacji inwestycji w podziale na mniejsze systemy, których sumaryczna moc nie będzie większa niż 75 MW.

W ramach realizacji inwestycji przewiduje się:

- montaż systemów magazynowania energii wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 75 MW. Urządzenia wchodzące w skład systemów magazynowania energii to m.in.: ogniwa baterijne łączone w moduły wraz z system zarządzania pracą BMS (szafy baterijne wolnostojące lub umieszczone w zabudowie kontenerowej), a także pozostałe elementy: falowniki, dedykowane transformatory, układy chłodzenia/grzania, systemy zabezpieczeń oraz sterowania (w postaci wolnostojących modułów lub umieszczonych w zabudowie kontenerowej);
 - montaż GPO – Główny Punkt Odbioru wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 1 szt.;
- oraz:
- przeprowadzenie podziemnych linii energetycznych,
 - udowa placów manewrowo-serwisowych,
 - budowa dróg wewnętrznych,
 - budowa ogrodzenia,
 - montaż infrastruktury odgromowej i telekomunikacyjnej umożliwiającej nadzór eksploatacyjny,
 - realizacja elementów służących ochronie przeciwpożarowej m.in. zbiornik/zbiorniki przeciwpożarowe wraz ze stanowiskami czerpania wody i punktami poboru wody, opcjonalnie ścianami oddzielenia pożarowego oraz pozostałych elementów ppoż.,
 - montaż wiat/y na sprzęt techniczny m.in. sprzęt ppoż.,
 - realizacja niezbędnej pozostałej infrastruktury towarzyszącej.

Główne elementy stacji GPO stanowią: transformatory mocy, transformatory potrzeb własnych, dławiki kompensacyjne, rozdzielnia SN, przekładniki, ograniczniki przepięć, wyłączniki i odłączniki, automatyka zabezpieczeniowa i kontrolno-pomiarowa, urządzenia ochrony odgromowej i przeciwporażeniowej itp. Stacja elektroenergetyczna będzie obiektem zamkniętym.

Najbliższa istniejąca zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest na dz. nr 379 obręb Nowa Obra, gmina Koźmin Wielkopolski w odległości około 50 m na wschód od obszaru inwestycji.

Po analizie wszystkich materiałów otrzymanych wraz z wnioskiem o wydanie opinii, uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.), tutejszy organ uznał, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, co argumentuje następująco:

- nie powinny zostać przekroczone dopuszczalne wartości natężenia pola elektromagnetycznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448);
 - nie powinny zostać przekroczone dopuszczalne wartości hałasu określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).
- przedsięwzięcie nie będzie emitowało zanieczyszczeń w postaci gazów lub pyłów do powietrza;

- planowane zamierzenie będzie stanowiło obiekt bez stałej obsługi. Eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie zatem wiązać się z powstawaniem ścieków.
Biorąc powyższe pod uwagę, tutejszy organ orzekł jak w sentencji.

Hanna Kurek
Zastępca Wielkopolskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski.