



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie



Krotoszyn, 25.02.2026r.

ON-HK.9020.39.2026

Sprawę prowadzi: Tomasz Hądzelek
+48 62 59 47 893
higiena.komunalna.psse.krotoszyn@sanepid.gov.pl

Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.
ul. Floriańska 21,
63-720 Koźmin Wielkopolski

Dotyczy: Ocena jakości wody

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294), po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych próbek wody z wodociągu publicznego w Koźminie Wielkopolskim, 63-720 Koźmin Wielkopolski, pobranych w dniach 3 lutego 2026r. i 10 lutego 2026r. w ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej w monitoringu grupy A i B (parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne) w punktach:
-Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Floriańska 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski,
-Sklep DINO – Koźmin Wielkopolski ul. Jana Pawła II 37, 63-720 Koźmin Wielkopolski,

oraz po zapoznaniu się z wynikami badanych parametrów zawartych w sprawozdaniach z badań jakości wody: nr HKL/N-136/2026 z dnia 13 lutego 2026r., nr HKL/N-137/2026 z dnia 13 lutego 2026r., wykonanych przez Laboratorium Badania Wody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu z siedzibą w Kaliszu przy ul. Kościuszki 6, 62-800 Kalisz, sprawozdaniach z badań jakości wody: nr N/0431/2026 z dnia 24 lutego 2026r.,

nr N/0432/2026 z dnia 24 lutego 2026r., wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych z siedzibą w Poznaniu przy ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań, sprawozdaniach z badań jakości wody: nr SPR/532/2026 z dnia 16 lutego 2026r., nr SPR/533/2026 z dnia 16 lutego 2026r., wykonanych w Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Cielczy ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin, sprawozdaniach z badań jakości wody: nr SB/12455/02/2026 z dnia 10 lutego 2026r., nr SB/13661/02/2026 z dnia 13 lutego 2026r., wykonanych przez Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Koźminie Wielkopolskim, 63-720 Koźmin Wielkopolski, zarządzanego przez Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Floriańska 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski

UZASADNIENIE

W dniu 10 lutego 2026r. przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie pobrał dwie próbki wody z wodociągu Koźmin Wielkopolski w ramach monitoringu grupy B (parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne) w punktach:



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krotoszynie
ul. Floriańska 10 | 63-700 Krotoszyn
+48 62 72 53 234
sekretariat.psse.krotoszyn@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-77926-88847-HDSGW-27
BDO: 000349291

- Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o., 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody nr HKL/N-136/2026 z dnia 13 lutego 2026r. (próbka dobra), sprawozdanie z badań jakości wody nr N/0431/2026 z dnia 24 lutego 2026r. (próbka dobra);

- Sklep DINO Koźmin Wielkopolski – ul. Jana Pawła II 37, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody nr HKL/N-137/2026 z dnia 13 lutego 2026r. (próbka dobra), sprawozdanie z badań jakości wody nr N/0432/2026 z dnia 24 lutego 2026r. (próbka dobra).

W dniu 17 lutego 2026r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie otrzymał sprawozdania z badań jakości wody z Koźmińskich Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Floriańska 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski, próbki wody pobrane w dniu 3 lutego 2026r. z wodociągu Koźmin Wielkopolski w ramach monitoringu grupy A i B (parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne) w następujących punktach poboru:

- Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o., 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody nr HKL/N-532/2026 z dnia 16 lutego 2026r. (próbka dobra), sprawozdanie z badań jakości wody nr SB/12455/02/2026 z dnia 10 lutego 2026r. (próbka dobra);

- Sklep DINO Koźmin Wielkopolski – ul. Jana Pawła II 37, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody nr HKL/N-533/2026 z dnia 16 lutego 2026r. (próbka dobra), sprawozdanie z badań jakości wody nr SB/13661/02/2026 z dnia 13 lutego 2026r. (próbka dobra).

Przeprowadzona analiza laboratoryjna próbek wody pobranych w w/w punktach wykazała, iż jakość wody z wodociągu publicznego w Koźminie Wielkopolskim, 63-720 Koźmin Wielkopolski spełnia wymagania w zakresie wykonanych badań, stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem mikrobiologicznym oraz fizyko-chemicznym określone w Tabeli 1 części A; Tabeli części B; Tabeli 1 i 2 części C; Tabeli 1 i 2 części D, Załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Z wyrazami szacunku

Dominik Wawrzyńczak
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie
/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości: