



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie

Krotoszyn, 3.12.2025r.

ON-HK.9020.436.2025

Sprawę prowadzi:	Tomasz Hądzelek +48 62 59 47 893 higiena.komunalna.psse.krotoszyn@sanepid.gov.pl
------------------	--

**Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.**  
**ul. Floriańska 21,**  
**63-720 Koźmin Wielkopolski**

Dotyczy: Ocena jakości wody

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294), po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych próbek wody z wodociągu publicznego w Koźminie Wielkopolskim, 63-720 Koźmin Wielkopolski, pobranych w dniach 3 listopada, 4 listopada 2025r., 7 listopada 2025r. i 12 listopada 2025r. w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej w monitoringu grupy A (parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne) oraz w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w punktach:

- Stacja uzdatniania wody w Koźminie Wielkopolskim ul. Wierzbowa, 63-720 Koźmin Wielkopolski,
- Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Floriańska 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski,
- Sklep DINO – Koźmin Wielkopolski ul. Jana Pawła II 37, 63-720 Koźmin Wielkopolski,
- Sklep DINO – Koźmin Wielkopolski ul. Pleszewska 61, 63-720 Koźmin Wielkopolski,
- Szkoła Podstawowa Mokronos 4, 63-720 Koźmin Wielkopolski,

oraz po zapoznaniu się z wynikami badanych parametrów zawartych w sprawozdaniach z badań jakości wody: HKL/N-1806/2025 z dnia 17 listopada 2025r., HKL/N-1807/2025 z dnia 17 listopada 2025r., HKL/N-1808/2025 z dnia 17 listopada 2025r. wykonanych w Laboratorium Badania Wody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu z siedzibą w Kaliszu przy ul. Kościuszki 6, 62-800 Kalisz, sprawozdaniach z badań jakości wody nr SPR/4404/2025 z dnia 6 listopada 2025r., nr SPR/4414/2025 z dnia 10 listopada 2025r., wykonanych w Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Cielczy ul. Gajówka 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski, w sprawozdaniach z badań jakości wody: nr SB/139739/11/2025 z dnia 17 listopada 2025r., nr SB/139740/11/2025 z dnia 17 listopada 2025r., nr SB/140391/11/2025 z dnia 18 listopada 2025r., nr SB/140394/11/2025 z dnia 18 listopada 2025r., wykonanych przez Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi po wykonanych działaniach naprawczych z wodociągu publicznego w Koźminie Wielkopolskim, 63-720 Koźmin Wielkopolski zarządzanego przez Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Floriańska 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski**



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krotoszynie  
ul. Floriańska 10 | 63-700 Krotoszyn  
+48 62 72 53 234  
sekretariat.psse.krotoszyn@sanepid.gov.pl  
adres e-Doręczeń: AE:PL-77926-88847-HDSGW-27  
BDO: 000349291

## UZASADNIENIE

W dniu 4 listopada 2025r. przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie pobrał trzy próbki wody z wodociągu Koźmin Wielkopolski w ramach monitoringu grupy A (parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne) w punktach:

- Stacja uzdatniania wody w Koźminie Wielkopolskim ul. Wierzbowa, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody nr HKL/N-1772/2025 z dnia 7 listopada 2025r., gdzie stwierdzono obecność bakterii grupy coli tj. 5 j. t. k - norma 0 j. t. k., podwyższoną wartość parametru barwa tj. 30 mg Pt/l – norma < 15 mg Pt/l, sprawozdanie z badań jakości wody N/4753/2025 z dnia 6 listopada 2025r., gdzie stwierdzono przekroczenie wartości parametru związków glinu tj. 268 µg/l – norma 200 µg/l (próbka kwestionowana),
- Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Floriańska 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody nr HKL/N-1773/2025 z dnia 7 listopada 2025r., gdzie stwierdzono podwyższoną wartość parametru barwa tj. 30 mg Pt/l – norma < 15 mg Pt/l, sprawozdanie z badań jakości wody N/4754/2025 z dnia 6 listopada 2025r., gdzie stwierdzono przekroczenie wartości parametru związków glinu tj. 351 µg/l – norma 200 µg/l (próbka kwestionowana),
- Sklep DINO – Koźmin Wielkopolski ul. Pleszewska 61, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody nr HKL/N-1774/2025 z dnia 7 listopada 2025r., gdzie stwierdzono obecność bakterii grupy coli tj. 2 j. t. k - norma 0 j. t. k., podwyższoną wartość parametrów barwa tj. 40 mg Pt/l – norma < 15 mg Pt/l i mętność tj. 1,12 NTU – norma 1,0 NTU, sprawozdanie z badań jakości wody N/4755/2025 z dnia 6 listopada 2025r., gdzie stwierdzono przekroczenie wartości parametru związków glinu tj. 447 µg/l – norma 200 µg/l (próbka kwestionowana).

W dniu 6 listopada 2025r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie wydał komunikat o pogorszeniu jakości wody, w którym poinformował, że w związku ze skażeniem mikrobiologicznym i podwyższoną wartością parametrów mętność i barwa woda nadaje się do spożycia wyłącznie po przegotowaniu i poinformował telefonicznie zarządzającego wodociągiem o przekroczeniu (adnotacja w rejestrze interwencji woda).

W dniu 6 listopada 2025r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie otrzymał sprawozdania z badań jakości wody z sprawozdania z badań jakości wody z Koźmińskich Usług Komunalnych sp. z o.o. ul. Floriańska 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski, próbek wody pobranych w dniu 4 listopada 2025r. z wodociągu Koźmin Wielkopolski w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w następujących punktach poboru:

- Sklep DINO – Koźmin Wielkopolski ul. Pleszewska 61, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody nr SPR/4402/2025 z dnia 6 listopada 2025r., gdzie stwierdzono ponadnormatywną wartość parametru mętność tj. 2,56 NTU (próbka kwestionowana),
- Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Floriańska 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody nr SPR/4403/2025 z dnia 6 listopada 2025r. (próbka dobra),
- Stacja uzdatniania wody w Koźminie Wielkopolskim ul. Wierzbowa, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody nr SPR/4404/2025 z dnia 6 listopada 2025r. (próbka dobra).

W dniu 7 listopada 2025r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie otrzymał z Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu sprawozdania z badań jakości wody, w których stwierdzono przekroczenia wartości związków glinu. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie w dniu 7 listopada 2025r. zaktualizował komunikat dotyczący jakości wody z wodociągu Koźmin Wielkopolski i poinformował konsumentów o pogorszeniu jakości wody w zakresie związków glinu.

Pismem nr ON-HK.9020.436.2025 z dnia 7 listopada 2025r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie zobowiązał zarządzającego wodociągiem do przeprowadzenia działań naprawczych. Jednocześnie na dzień 12 listopada 2025r. został zaplanowany pobór próbek wody w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego – parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne.

W dniu 12 listopada 2025r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie otrzymał sprawozdanie z badań jakości wody z Koźmińskich Usług Komunalnych sp. z o.o. ul. Floriańska 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski, próbki wody pobranej w dniu 3 listopada 2025r. z wodociągu Koźmin Wielkopolski w ramach monitoringu grupy A (parametry mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne) w następującym punkcie poboru:

- Szkoła Podstawowa - Mokronos 4, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody nr SPR/4409/2025 z dnia 6 listopada 2025r (próbka dobra).

W dniu 12 listopada 2025r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie otrzymał sprawozdania z badań jakości wody z Koźmińskich Usług Komunalnych sp. z o.o. ul. Floriańska 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski, próbek wody pobranych w dniu 7 listopada 2025r. z wodociągu Koźmin Wielkopolski w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego (parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne) w następujących punktach poboru:

- Stacja uzdatniania wody w Koźminie Wielkopolskim ul. Wierzbowa, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody nr SPR/4414/2025 z dnia 10 listopada 2025r. (próbka dobra),

- Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Floriańska 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody nr SPR/4415/2025 z dnia 10 listopada 2025r., gdzie stwierdzono ponadnormatywną wartość parametru mętność tj. 1,09 NTU (próbka kwestionowana),

- Sklep DINO – Koźmin Wielkopolski ul. Pleszewska 61, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody nr SPR/4416/2025 z dnia 10 listopada 2025r., gdzie stwierdzono ponadnormatywną wartość parametru mętność tj. 1,84 NTU (próbka kwestionowana).

W dniu 12 listopada 2025r. przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie pobrali cztery próbki wody z wodociągu Koźmin Wielkopolski w ramach monitoringu grupy A (parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne) w punktach:

- Stacja uzdatniania wody w Koźminie Wielkopolskim ul. Wierzbowa, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie całkowite z badań jakości wody nr HKL/N-1806/2025 z dnia 17 listopada 2025r. (próbka dobra), sprawozdanie z badań jakości wody nr W-1320/2025 z dnia 20 listopada 2025r. (próbka dobra),

- Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Floriańska 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody nr HKL/N-1807/2025 z dnia 17 listopada 2025r. (próbka dobra), sprawozdanie z badań jakości wody nr W-1321/2025 z dnia 20 listopada

2025r. (próbka dobra),

- Sklep DINO – Koźmin Wielkopolski ul. Jana Pawła II 37, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody nr HKL/N-1808/2025 z dnia 17 listopada 2025r., sprawozdanie z badań jakości wody nr W-1322/2025 z dnia 20 listopada 2025r., gdzie oznaczono wartość parametru glin na poziomie >240 µg/l (wynik powyżej zakresu akredytacji metody PN-EN ISO 12020:2002 Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Koninie ul. Stanisława Staszica 16, 62-500 Konin),

- Sklep DINO – Koźmin Wielkopolski ul. Pleszewska 61, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody nr HKL/N-1809/2025 z dnia 17 listopada 2025r., sprawozdanie z badań jakości wody nr W-1323/2025 z dnia 20 listopada 2025r., gdzie oznaczono wartość parametru glin na poziomie >240 µg/l (wynik powyżej zakresu akredytacji metody PN-EN ISO 12020:2002 Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Koninie ul. Stanisława Staszica 16, 62-500 Konin),

W badanych próbkach wody nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli oraz przekroczeń wartości parametrów barwa i mętność. W związku z powyższym po otrzymaniu sprawozdań cząstkowych z badań jakości wody w dniu 14 listopada 2025r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie wydał nowy komunikat o jakości wody z wodociągu Koźmin Wielkopolski, w którym poinformował o poprawie jakości wody w zakresie parametrów bakterie grupy coli, barwa i mętność i możliwości spożywania wody z wodociągu Koźmin Wielkopolski bez wcześniejszego przegotowania. Wobec braku wyników badań próbek wody, pobranych w zakresie parametru związków glinu treść komunikatu dotyczącego jakości wody z dnia 7 listopada 2025r. nie została zaktualizowana w części dotyczącej związków glinu.

W dniu 20.11.2025r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie otrzymał sprawozdania z badań jakości wody z Koźmińskich Usług Komunalnych sp. z o.o. ul. Floriańska 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski, próbek wody pobranej w dniu 12 listopada 2025r. z wodociągu Koźmin Wielkopolski w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w następujących punktach poboru:

- Sklep DINO – Koźmin Wielkopolski ul. Pleszewska 61, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody nr SB/139739/11/2025 z dnia 17 listopada 2025r., gdzie oznaczono wartość parametru glin na poziomie 141 µg/l – norma 200 µg/l (próbka dobra),

- Sklep DINO – Koźmin Wielkopolski ul. Jana Pawła II 37, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody nr SB/139740/11/2025 z dnia 17 listopada 2025r., gdzie oznaczono wartość parametru glin na poziomie 173 µg/l – norma 200 µg/l (próbka dobra),

- Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Floriańska 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody nr SB/140391/11/2025 z dnia 18 listopada 2025r., gdzie oznaczono wartość parametru glin na poziomie 128 µg/l – norma 200 µg/l (próbka dobra),

-Stacja uzdatniania wody w Koźminie Wielkopolskim ul. Wierzbowa, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody nr SB/140394/11/2025 z dnia 18 listopada 2025r., gdzie oznaczono wartość parametru glin na poziomie 116 µg/l – norma 200 µg/l (próbka dobra).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie stwierdził, że usunięto przekroczenia parametru związków glinu.

W dniu 20 listopada 2025r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie wydał nowy komunikat dotyczący jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Koźmin Wielkopolski, w którym poinformował o poprawie jakości wody w zakresie związków glinu.

Przeprowadzona analiza laboratoryjna próbek wody pobranych w w/w punktach wykazała, iż jakość wody z wodociągu publicznego w Koźminie Wielkopolskim, 63-720 Koźmin Wielkopolski po wykonanych działaniach naprawczych spełnia wymagania w zakresie wykonanych badań, stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem mikrobiologicznym oraz fizyko-chemicznym określone w Tabeli 1 części A, Tabeli 1 i 2 części C, Tabeli 2 części D Załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U poz. 2294).

Z wyrazami szacunku

Dominik Wawrzyńczak  
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie  
/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości:

1. Burmistrz Koźmina Wielkopolskiego ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski

### **Informacja o przetwarzaniu danych osobowych**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krotoszynie z siedzibą przy ulicy Floriańskiej 10, 63-700 Krotoszyn.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: [iodo.psse.krotoszyn@sanepid.gov.pl](mailto:iodo.psse.krotoszyn@sanepid.gov.pl) lub pisemnie na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krotoszynie przy ulicy Floriańskiej 10, 63-700 Krotoszyn.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz przepisów wykonawczych.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
  - dostępu do danych osobowych
  - sprostowania danych osobowych,
  - przenoszenia danych do innego administratora
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.