



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krotoszynie

ON-HK.9020.226.2025



Krotoszyn, 12 maja 2025r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294, z późn. zm.), po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych próbki wody z wodociągu publicznego w Wałkowie, 63-720 Koźmin Wielkopolski, pobranej w dniu 8 kwietnia 2025r. w ramach monitoringu grupy A (parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne) w punkcie:

Sklep DINO - Borzęcice nr 130A, 63-720 Koźmin Wielkopolski,

oraz po zapoznaniu się z wynikami badanych parametrów zawartych w sprawozdaniu z badań jakości wody: nr SPR/1271/2025 z dnia 18 kwietnia 2025r., wykonanych w Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Cielczy ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie
stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi
w punkcie czerpalnym:
Sklep DINO – Borzęcice nr 130A
63-720 Koźmin Wielkopolski,
zaopatrywanym przez wodociąg publiczny w Wałkowie,
63-720 Koźmin Wielkopolski,
zarządzanym przez Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.
ul. Floriańska 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski**

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Krotoszynie
ul. Floriańska 10 | 63-700 Krotoszyn
Oddział Nadzoru, Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 625947893
sekretariat.psse.krotoszyn@sanepid.gov.pl
higiena.komunalna.psse.krotoszyn@sanepid.gov.pl |
NIP 621 11 05 897 | REGON 250980281
BDO 000349291
www.gov.pl/web/psse-krotoszyn
sanepid/SkrytkaESP

Uzasadnienie

W dniu 30 kwietnia 2025r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie otrzymał sprawozdanie z badań jakości wody z Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie – oddział w Cielczy ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin, próbka wody pobrana w dniu 8 kwietnia 2025r. z wodociągu Wałków w ramach monitoringu grupy A (parametry mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne) w następującym punkcie poboru:

- a) Sklep DINO - Borzęcice nr 130A, 63-720 Koźmin Wielkopolski sprawozdanie z badań jakości wody nr SPR/1271/2025 z dnia 18 kwietnia 2025r. (próbka dobra).

Przeprowadzona analiza laboratoryjna próbki wody pobranej w w/w punkcie wykazała, iż jakość wody spełnia wymagania w zakresie wykonanych badań, stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem mikrobiologicznym oraz fizyko-chemicznym określone w Tabeli części A; Tabeli, Tabeli 1 i 2 części C, Tabeli 2 części D Załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U poz. 2294, z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krotoszynie
dr n. farm. Dominik Wawrzyńczak
/dokument podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat: Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.
ul. Floriańska 21,
63-720 Koźmin Wielkopolski
2. Burmistrz Koźmin Wielkopolskiego
ul. Floriańska 21
63-720 Koźmin Wielkopolski
3. aa
T.H.