



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krotoszynie

Ż. Kozłowy

13 09 2024

ON-HK.9020.312.2024



Krotoszyn, 12.09.2024r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024r. poz. 416) i § 2 ust. 1 rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022r. poz. 1230) - oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań jakości wody z dnia 15 lipca 2024r. Nr: SPR/3334/2024, Nr: SPR/3335/2024, Nr: SPR/3336/2024, sprawozdaniami z badań jakości wody z dnia 22 lipca 2024r. Nr: SPR/3462/2024, Nr: SPR/3463/2024, Nr: SPR/3464/2024, sprawozdaniami z badań jakości wody z dnia 21 sierpnia 2024r. Nr: SPR/3729/2024, Nr: SPR/3730/2024, Nr: SPR/3731/2024, sprawozdania z badań z kontroli wewnętrznej – badania przeprowadzone przez Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Cielcza ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin, sprawozdaniami z badań jakości wody z dnia 19 lipca 2024r. Nr: HKL-N/1191/2024, Nr: HKL-N/1192/2024, Nr: HKL-N/1193/2024, Nr: HKL-N/1194/2024, Nr: HKL-N/1195/2024, sprawozdania z badań z kontroli urzędowej – badania przeprowadzone przez Laboratorium Badania Wody w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu przy ul. Kościuszki 6, 62-800 Kalisz

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie
stwierdza, że
w nieckach odkrytej pływalni w Koźminie Wielkopolskim przy ul. Pleszewskiej
w miesiącu lipcu 2024r.,
w zakresie przeprowadzonych badań woda spełniała wymagania określone
w w/w rozporządzeniu**

Uzasadnienie

W dniu 16 lipca 2024r. zarządzający Pływalnią odkrytą w Koźminie Wielkopolskim przy ul. Pleszewskiej tj. Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim z siedzibą przy ulicy Floriańskiej 2, 63-720 Koźmin Wielkopolski przedstawił sprawozdania z badań jakości wody, próbek wody pobranych w dniu 1 lipca 2024r. w ramach kontroli wewnętrznej w następujących punktach:

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Krotoszynie
ul. Floriańska 10 | 63-700 Krotoszyn
Oddział Nadzoru – Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 62 7253234 | 62 7253235
sekretariat.psse.krotoszyn@sanepid.gov.pl
higiena.komunalna.psse-krotoszyn@sanepid.gov.pl |
NIP 621 11 05 897 | REGON 250980281
BDO 000349291
www.gov.pl/web/psse-krotoszyn
sanepid/SkrytkaESP

- a) basen duży wlot, sprawozdanie z badań jakości wody nr: SPR/3334/2024 z dnia 15 lipca 2024r., próbka pobrana w dniu 1 lipca 2024r. (próbka dobra);
- b) basen duży wylot, sprawozdanie z badań jakości wody nr: SPR/3335/2024z dnia 15 lipca 2024r., próbka pobrana w dniu 1 lipca 2024r. (próbka dobra);
- c) basen mały, sprawozdanie z badań jakości wody nr: SPR/3336/2024z dnia 15 lipca 2024r., próbka pobrana w dniu 1 lipca 2024r. (próbka dobra).

W dniu 26 lipca 2024r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie otrzymał sprawozdania z badań jakości wody z Laboratorium Badania Wody w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu przy ul. Kościuszki 6, 62-800 Kalisz, próbki wody pobrane w dniu 16 lipca 2024r. w punktach:

- a) woda z systemu cyrkulacji, sprawozdanie z badań jakości wody nr: HKL-N/1191/2024 z dnia 19 lipca 2024r., próbka pobrana w dniu 16 lipca 2024r. (próbka dobra);
- b) woda z sieci wodociągowej, sprawozdanie z badań jakości wody nr: HKL-N/1192/2024 z dnia 19 lipca 2024r., próbka pobrana w dniu 16 lipca 2024r. (próbka dobra);
- c) basen duży wlot, sprawozdanie z badań jakości wody nr: HKL-N/1193/2024 z dnia 19 lipca 2024r., próbka pobrana w dniu 16 lipca 2024r. (próbka dobra);
- d) basen duży wylot, sprawozdanie z badań jakości wody nr: HKL-N//1194/2024 z dnia 19 lipca 2024r., próbka pobrana w dniu 16 lipca 2024r. (próbka dobra);
- e) basen mały, sprawozdanie z badań jakości wody nr: HKL-N//1195/2024 z dnia 19 lipca 2024r., próbka pobrana w dniu 16 lipca 2024r. (próbka dobra).

W dniu 1 sierpnia 2024r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie otrzymał sprawozdania z badań jakości wody z Laboratorium Badania Wody w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu przy ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań, próbki wody pobrane w dniu 16 lipca 2024r. w punktach:

- a) woda z systemu cyrkulacji, sprawozdanie z badań jakości wody nr: N/B/3094/2024/LB-AS/PGC/ z dnia 19 lipca 2024r., próbka pobrana w dniu 25 lipca 2024r. (próbka dobra);
- b) basen duży wlot, sprawozdanie z badań jakości wody nr: N/B/3095/2024/LB-AS/PGC/ z dnia 19 lipca 2024r., próbka pobrana w dniu 25 lipca 2024r. (próbka dobra);
- c) basen mały, sprawozdanie z badań jakości wody nr: N/B/3095/2024/LB-AS/PGC/ z dnia 19 lipca 2024r., próbka pobrana w dniu 25 lipca 2024r. (próbka dobra).

W dniu 23 sierpnia 2024r. zarządzający Pływalnią odkrytą w Koźminie Wielkopolskim przy ul. Pleszewskiej tj. Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim z siedzibą przy ulicy Floriańskiej 2, 63-720 Koźmin Wielkopolski przedstawił sprawozdania z badań jakości wody, próbek wody pobranych w dniach 15 i 29 lipca 2024r. w ramach kontroli wewnętrznej w następujących punktach:

- a) basen duży wlot, sprawozdanie z badań jakości wody nr: SPR/3462/2024 z dnia 22 lipca 2024r., próbka pobrana w dniu 15 lipca 2024r. (próbka dobra);

b) basen duży wylot, sprawozdanie z badań jakości wody nr: SPR/3463/2024 z dnia 22 lipca 2024r., próbka pobrana w dniu 15 lipca 2024r. (próbka dobra);

c) basen mały, sprawozdanie z badań jakości wody nr: SPR/3464/2024 z dnia 22 lipca 2024r., próbka pobrana w dniu 15 lipca 2024r. (próbka dobra);

d) basen duży wlot, sprawozdanie z badań jakości wody nr: SPR/3729/2024 z dnia 21 sierpnia 2024r., próbka pobrana w dniu 29 lipca 2024r. (próbka dobra);

e) basen duży wylot, sprawozdanie z badań jakości wody nr: SPR/3730/2024 z dnia 21 sierpnia 2024r., próbka pobrana w dniu 29 lipca 2024r. (próbka dobra);

f) basen mały, sprawozdanie z badań jakości wody nr: SPR/3731/2024 z dnia 21 sierpnia 2024r., próbka pobrana w dniu 29 lipca 2024r. (próbka dobra).

Po analizie wyżej wymienionych sprawozdań z badań stwierdzono, że przebadane próbki wody w miesiącu lipcu 2024r. spełniały wymagania określone w załącznikach nr 1 - 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022r. poz. 1230).

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

IV KROTOSZYNIE

dr n. farm. Dominik Wawrzyńczak

Otrzymują:

1. Adresat: Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim
ul. Floriańska 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski
2. Burmistrz Koźmina Wielkopolskiego
ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski
3. aa

TH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuje iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krotoszynie z siedzibą przy ulicy Floriańskiej 10, 63-700 Krotoszyn.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: iodo.psse.krotoszyn@sanepid.gov.pl lub pisemnie na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krotoszynie przy ulicy Floriańskiej 10, 63-700 Krotoszyn.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz przepisów wykonawczych.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
 - dostępu do danych osobowych
 - sprostowania danych osobowych,
 - przenoszenia danych do innego administratora
 - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 - usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
6. Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.