



T. Wójcicki

11 LIP. 2024

ON-HK.9020.323.2024

Krotoszyn, 9 lipca 2024r.



OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294 z późn. zm.), po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych próbek wody z wodociągu publicznego w Koźmin Wielkopolski, 63-720 Koźmin Wielkopolski, pobranych w dniu 4 czerwca 2024r. w ramach kontroli wewnętrznej zarządzającego wodociągiem w monitoringu grupy A i B (parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne) w punktach:

Sklep DINO – Koźmin Wielkopolski ul. Jana Pawła II nr: 37, 63-720 Koźmin Wielkopolski, Stacja uzdatniania wody w Koźminie Wielkopolskim ul. Wierzbowa, 63-720 Koźmin Wielkopolski, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Koźminie Wielkopolskim ul. Strzelecka 12, 63-720 Koźmin Wielkopolski, Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Floriańska 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski,

oraz po zapoznaniu się z wynikami badanych parametrów zawartych w sprawozdaniach z badań: Nr: SPR/2811/2024 z dnia 25 czerwca 2024r., Nr: SPR/2812/2024 z dnia 25 czerwca 2024r., Nr: SPR/2813/2024 z dnia 25 czerwca 2024r., Nr: SPR/2814/2024 z dnia 25 czerwca 2024r., wykonanych w Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Cielczy ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin oraz sprawozdaniami z badań: Nr: SB/65743/06/2024 z dnia 7 czerwca 2024r., Nr: SB/65744/06/2024 z dnia 7 czerwca 2024r. Nr: SB/65745/06/2024 z dnia 7 czerwca 2024r., Nr: SB/67579/06/2024 z dnia 12 czerwca 2024r., wykonanych w Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. przy ul. Cieszyńskiej 52A, 43-200 Pszczyna

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Krotoszynie
ul. Floriańska 10 | 63-700 Krotoszyn
Oddział Nadzoru, Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 62 7253234 | 62 7253235
sekretariat.psse.krotoszyn@sanepid.gov.pl
higiena.komunalna.psse.krotoszyn@sanepid.gov.pl |
NIP 621 11 05 897 | REGON 250980281
BDO 000349291
www.gov.pl/web/psse-krotoszyn
sanepid/SkrytkaESP

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie
stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Koźminie Wielkopolskim, 63-720 Koźmin Wielkopolski,
zarządzanego przez
Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.
ul. Floriańska 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski

Uzasadnienie

W dniu 27 czerwca 2024r. zarządzający wodociągiem Koźmin Wielkopolski tj. Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Floriańska 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski przedstawił sprawozdanie z badań jakości wody, próbek wody pobranych w dniu 4 czerwca 2024r. w ramach monitoringu grupy A i B w punktach:

- a) Sklep DINO – Koźmin Wielkopolski ul. Jana Pawła II nr: 37, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody Nr: SPR/2811/2024 z dnia 25 czerwca 2024r. (próbka dobra), sprawozdanie z badań jakości wody Nr: SB/65743/06/2024 z dnia 7 czerwca 2024r., (próbka dobra);
- b) Stacja uzdatniania wody w Koźminie Wielkopolskim ul. Wierzbowa, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody Nr: SPR/2812/2024 z dnia 25 czerwca 2024r. (próbka dobra), sprawozdanie z badań jakości wody Nr: SB/67579/06/2024 z dnia 12 czerwca 2024r., (próbka dobra);
- c) Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Koźminie Wielkopolskim ul. Strzelecka 12, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody Nr: SPR/2813/2024 z dnia 25 czerwca 2024r. (próbka dobra), sprawozdanie z badań jakości wody Nr: SB/67544/06/2024 z dnia 7 czerwca 2024r., (próbka dobra);
- a) Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Floriańska 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody Nr: SPR/2814/2024 z dnia 25 czerwca 2024r. (próbka dobra), sprawozdanie z badań jakości wody Nr: SB/65745/06/2024 z dnia 7 czerwca 2024r., (próbka dobra);

Przeprowadzona analiza laboratoryjna próbek wody pobranych w w/w punktach wykazała, iż jakość wody z wodociągu publicznego w Koźminie Wielkopolskim, 63-720 Koźmin Wielkopolski spełnia wymagania w zakresie wykonanych badań, stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym określone w Tabeli części A; Tabeli części B; Tabeli 1 i 2 części C Załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294, z późn. zm.).


PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KROTOSZYNIE
w zastępstwie
mgr inż. Anna Orlicka
Główny Specjalista ds. Systemu Jakości

Otrzymuje:

1. Adresat: Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.
ul. Floriańska 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski
2. aa

Do wiadomości:

1. Burmistrz Koźmina Wielkopolskiego
ul. Floriańska 21,
63-720 Koźmin Wielkopolski
T.H.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuje iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krotoszynie z siedzibą przy ulicy Floriańskiej 10, 63-700 Krotoszyn.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: iodo.psse.krotoszyn@sanepid.gov.pl lub pisemnie na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krotoszynie przy ulicy Floriańskiej 10, 63-700 Krotoszyn.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz przepisów wykonawczych.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
 - dostępu do danych osobowych
 - sprostowania danych osobowych,
 - przenoszenia danych do innego administratora
 - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 - usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
6. Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.