



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krotoszynie

URZĄD MIASTA I GMINY
KOŹMIN WIELKOPOLSKI

Wpł.
dnia C 2 -02- 2024

L.dz. 1156 zał.

ON-HK.9020.44.2024

Krotoszyn, 24 stycznia 2024r.

**OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY
SZACOWANIE RYZYKA ZDROWOTNEGO KONSUMENTÓW
NA TERENIE GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI
STREFA ZAOPATRZENIA**

w okresie od 1.01.2023 do 31.12.2023

Na podstawie § 23 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294 z późn. zm.)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie
stwierdza**

1. Na terenie gminy Koźmin Wielkopolski ludność zaopatrywana jest w wodę przez następujących producentów:

a) Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Koźminie Wielkopolskim,
Floriańska 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski

2. Informacje:

a) wielkość produkcji wody:

Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Koźminie Wielkopolskim

2733 m³/dobę (w tym wodociąg Koźmin Wielkopolski 2 473 m³/dobę,
wodociąg Wałków 260 m³/dobę)

b) liczba ludności zaopatrywanej w wodę: ok. **13 900 osób**

(w tym wodociąg Koźmin Wielkopolski 12 800 osób, wodociąg Wałków 1 100
osób)

c) jakość wody, sposób jej uzdatniania i dezynfekcji :

**Jakość wody na podstawie badań Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krotoszynie i badań producenta odpowiada**

**parametrom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294 z późn. zm.), wodociągi na terenie gminy
ocenione zostały pozytywnie. Uzdatnianie wody polega na jej filtrowaniu
w zamkniętych filtrach piaskowo-żwirowych (odżelazianie i odmanganianie),
odbarwianiu za pomocą związków glinu, wytrącaniu i sedymentacji, okresowej
dezynfekcji wody podchlorynem sodu.**

d) przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów: w 2023 roku
odnotowano przekroczenia dopuszczalnych parametrów:

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Krotoszynie
ul. Floriańska 10 | 63-700 Krotoszyn
Oddział Nadzoru, Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 62 7253234 | 62 7253235
sekretariat.psse.krotoszyn@sanepid.gov.pl
higiena.komunalna.psse.krotoszyn@sanepid.gov.pl |
NIP 621 11 05 897 | REGON 250980281
BDO 000349291
www.gov.pl/web/psse-krotoszyn
sanepid/SkrytkaESP

Tabela nr 1– Przekroczenia parametrów jakości wody w wodociągu Koźmin Wielkopolski – rok 2023

PPPW	Data pobrania próbki	Nr sprawozdania	Przekroczone parametry
Koźmińskie Usługi Komunalne ul. Floriańska 21	03.10.2023r.	SPR/3898/2023 -kontrola wewnętrzna	Glin – 290 µg/l
Sklep ul. Osiedle Tysiąclecia 7 – Koźmin Wielkopolski	03.10.2023r.	SPR/3899/2023 -kontrola wewnętrzna	Glin – 262 µg/l
Stacja uzdatniania wody w Koźminie Wielkopolskim ul. Wierzbowa	05.12.2023r.	HKL/N-1993/2023 -kontrola urzędowa	Glin - 254 µg/l
Koźmińskie Usługi Komunalne ul. Floriańska 21	05.12.2023r.	HKL/N-1994/2023 -kontrola urzędowa	Glin - 270 µg/l

Tabela nr 2– Przekroczenia parametrów jakości wody w wodociągu Wałków– rok 2023

PPPW	Data pobrania próbki	Nr sprawozdania	Przekroczone parametry
Sklep Wałków 7	25.04.2023r.	HKL/N-616/2023 -kontrola urzędowa	Siarczany – 438 mg/l
Sklep Wałków 7	25.04.2023r.	HKL/N-616/2023 -kontrola urzędowa	Twardość ogólna – 614 mg/l
Sklep Wałków 7	10.10.2023r.	HKL/N 1664/2023 -kontrola urzędowa	Bakterie grupy Coli – 2 j. t. k.
Sklep Wałków 7	17.10.2023r.	HKL/N 1722/2023 -kontrola urzędowa	Enterokoki kałowe – 2 j. t. k.
SUW Wałków	23.10.2023r.	HKL/N 1746/2023 -kontrola urzędowa	Bakterie grupy Coli – 1 j. t. k.

- przekroczenie parametru glin nie stanowiło zagrożenia dla zdrowia i konsumentów,
- przekroczenia parametrów mikrobiologicznych tj. bakterie grupy Coli, enterokoki kałowe miały charakter krótkotrwały i nie miały wpływu na zdrowie konsumentów;
- e) zgłoszone niepożądane reakcje związane ze spożyciem wody: w 2023 roku nie zgłoszono niepożądanych reakcji;
- f) postępowania administracyjne: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie w 2023 roku wydał 2 decyzje administracyjne tj. 1 decyzję rachunkową w związku z opłatą za badanie jakości wody przeznaczonej do spożycia, 1 decyzję stwierdzającą przydatność wody wodociągowej do spożycia, Państwowy Powiatowy Inspektor w Krotoszynie wydał 6 ocen stwierdzających przydatność wody wodociągowej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Koźmin Wielkopolski;
- g) działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne:
 - w listopadzie i grudniu 2023 roku w wodociągu Koźmin Wielkopolski prowadzono działania naprawcze związane z przekroczeniami parametru glin tj. dodatkowe płukanie filtrów i płukanie sieci wodociągowej,
 - w kwietniu i październiku 2023 roku w wodociągu Wałków prowadzono działania naprawcze związane z przekroczeniami parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych tj. zwiększenie dawkowania podchlorynu sodu oraz dodatkowe płukanie filtrów i płukanie sieci wodociągowej.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
KROTOSZYŃ
dr n. farm. Dominik Pawrzyniak

Otrzymują:
1. Burmistrz Koźmina Wielkopolskiego
ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski
2. a./a.

T.H.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuje iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krotoszynie z siedzibą przy ulicy Floriańskiej 10, 63-700 Krotoszyn.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: iodo.psse.krotoszyn@sanepid.gov.pl lub pisemnie na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krotoszynie przy ulicy Floriańskiej 10, 63-700 Krotoszyn.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz przepisów wykonawczych.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
 - dostępu do danych osobowych
 - sprostowania danych osobowych,
 - przeniesienia danych do innego administratora
 - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 - usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
6. Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.