




Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krotoszynie

ON-HK.9020.33.2024



Krotoszyn, 24 stycznia 2024r.

Noiny

Logoska-Krowo

**OCENA JAKOŚCI WODY
WODOCIĄG KOŹMIN WIELKOPOLSKI ROK 2023**

Na podstawie § 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294 z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie

na podstawie sprawozdań z badań Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kaliszu sporządzonych po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z wodociągu w Koźminie Wielkopolskim oraz na podstawie badań wewnętrznych prowadzonych przez przedsiębiorcę wodociągowego w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., analizy podejmowanych działań naprawczych oraz prowadzonego monitoringu stwierdza, że woda odpowiada warunkom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294 z późn. zm.) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Niespełnienie wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294 z późn. zm.) ze względu na przekroczenia parametru fizyko-chemicznego stwierdzono w badaniach:

Tabela nr 1– Przekroczenia parametrów jakości wody w wodociągu Koźmin Wielkopolski – rok 2023

PPPW	Data pobrania próbki	Nr sprawozdania	Przekroczone parametry
Koźmińskie Usługi Komunalne ul. Floriańska 21	03.10.2023r.	SPR/3898/2023 -kontrola wewnętrzna	Glin – 290 µg/l

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Krotoszynie
ul. Floriańska 10 | 63-700 Krotoszyn
Oddział Nadzoru, Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 62 7253234 | 62 7253235
sekretariat.psse.krotoszyn@sanepid.gov.pl
higiena.komunalna.psse.krotoszyn@sanepid.gov.pl |
NIP 621 11 05 897 | REGON 250980281
BDO 000349291
www.gov.pl/web/psse-krotoszyn
sanepid/SkrytkaESP

Sklep ul. Osiedle Tysiąclecia 7 – Koźmin Wielkopolski	03.10.2023r.	SPR/3899/2023 -kontrola wewnętrzna	Glin – 262 µg/l
Stacja uzdatniania wody w Koźminie Wielkopolskim ul. Wierzbowa	05.12.2023r.	HKL/N-1993/2023 -kontrola urzędowa	Glin - 254 µg/l
Koźmińskie Usługi Komunalne ul. Floriańska 21	05.12.2023r.	HKL/N-1994/2023 -kontrola urzędowa	Glin - 270 µg/l

W pozostałych badaniach przeprowadzonych w 2023 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie stwierdza spełnienie wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294 z późn. zm.).

W 2023 roku w wodociągu Koźmin Wielkopolski prowadzono działania naprawcze związane z przekroczeniami parametru glin tj. dodatkowe płukanie filtrów i płukanie sieci wodociągowej.

W 2023 roku nie zgłaszano niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody przeznaczonej do spożycia.

Wodociąg Koźmin Wielkopolski na dzień 31.12.2023r. został oceniony pozytywnie.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KROTOSZYNIE
Dr n. farm. Dominik Wawrzyniak

Otrzymują:

1. Burmistrz Koźmina Wielkopolskiego
ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski
2. Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.
ul. Floriańska 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski
- 3.a./a.

T.H.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuje iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krotoszynie z siedzibą przy ulicy Floriańskiej 10, 63-700 Krotoszyn.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: iodo.psse.krotoszyn@sanepid.gov.pl lub pisemnie na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krotoszynie przy ulicy Floriańskiej 10, 63-700 Krotoszyn.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz przepisów wykonawczych.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
 - dostępu do danych osobowych
 - sprostowania danych osobowych,
 - przenoszenia danych do innego administratora
 - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 - usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
6. Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.