



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Krotoszynie

URZĄD MIASTA I GMINY  
KOZMIN WIELKOPOLSKI

Wpł.  
dnia 06-11-2023

L.dz. 6244

zł.

Krotoszyn, dnia 2 listopada 2023r.

ON-HK.9020.473.2023

## OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294 z późn. zm.), po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych próbek wody z wodociągu publicznego w Wałkowie, 63-720 Koźmin Wielkopolski, pobranych w dniach 10 października 2023r., 17 października 2023r., 20 października 2023r., 23 października 2023r. i 26 października 2023r. w ramach monitoringu grupy A, bieżącego nadzoru sanitarnego w punktach:

Sklep spożywczy w Wałkowie nr 7, 63-720 Koźmin Wielkopolski, Stacja uzdatniania wody w Wałkowie, 63-720 Koźmin Wielkopolski, Sklep DINO Borzęcice 130A, 63-720 Koźmin Wielkopolski, Zakład wulkanizacji Wałków, 63-720 Koźmin Wielkopolski,

oraz po zapoznaniu się z wynikami badanych parametrów zawartych w sprawozdaniach z badań: Nr: HKL/N-1665/2023 z dnia 13 października 2023r, Nr: HKL/N - 1721/2023 z dnia 20 października 2023r., Nr: HKL/N - 1723/2023 z dnia 20 października 2023r., Nr: HKL/N - 1747/2023 z dnia 26 października 2023r. wykonanych w Laboratorium Badań Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu, ul. Kościuszki 6, 62-800 Kalisz, sprawozdaniami z badań Nr: SPR 3795/2023 z dnia 23 października 2023r., Nr: SPR/3796/2023 z dnia 23 października 2023r., Nr: SPR/3797/2023 z dnia 23 października 2023r., Nr: SPR/3916/2023 z dnia 30 października 2023r., SPR/3918/2023 z dnia 30 października 2023r. SPR/3919/2023 z dnia 30 października 2023r. wykonanych w Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Cielczy ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie  
stwierdza  
przydatność wody do spożycia przez ludzi  
z wodociągu publicznego w Wałkowie, 63-720 Koźmin Wielkopolski,  
zarządzanego przez Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.  
ul. Floriańska 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski**

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Krotoszynie  
ul. Floriańska 10 | 63-700 Krotoszyn  
Oddział Nadzoru, Sekcja Higieny Komunalnej  
tel. 62 7253234 | 62 7253235  
sekretariat.psse.krotoszyn@sanepid.gov.pl  
higiena.komunalna.psse.krotoszyn@sanepid.gov.pl |  
NIP 621 11 05 897 | REGON 250980281  
BDO 000349291  
[www.gov.pl/web/psse-krotoszyn](http://www.gov.pl/web/psse-krotoszyn)  
sanepid/SkrytkaESP

## Uzasadnienie

W dniu 10 października 2023r. przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie pobrał dwie próbki wody z wodociągu Wałków w ramach monitoringu grupy A (parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne) w punktach:

- a) Sklep spożywczy Wałków nr 7, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody Nr HKL/N - 1664/2023 (próbka kwestionowana),
- b) Sklep DINO Borzęcice 130A, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody Nr HKL/N - 1665/2023 (próbka dobra).

W dniu 12 października 2023r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie otrzymał sprawozdanie cząstkowe nr HKL/N 1664/2023 z badań przeprowadzonych w Sklepie spożywczym w Wałkowie nr 7, w którym stwierdzono przekroczenie parametru bakterie grupy Coli w wodzie tj. 2 j. t. k. (0 j. t. k.). W dniu 12 października 2023r. powiadomiono telefonicznie zarządzającego wodociągiem tj. Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. o stwierdzeniu przekroczenia, odnotowano czynność w rejestrze interwencji dotyczących jakości wody i sporządzono adnotację służbową. Pismem nr ON-HK.9020.473.2023 z dnia 12 października 2023r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie zobowiązał zarządzającego wodociągiem do przeprowadzenia działań naprawczych. W dniu 13 października 2023r. zarządzający wodociągiem tj. Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. poinformował o prowadzeniu działań naprawczych polegających na chlorowaniu sieci, płukaniu sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego.

W dniu 17 października 2023r. przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie pobrał trzy próbki wody z wodociągu Wałków w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego parametrów mikrobiologicznych w punktach:

- a) Stacja uzdatniania wody w Wałkowie, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody Nr HKL/N – 1721/2023 (próbka dobra),
- b) Sklep spożywczy Wałków nr 7, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody Nr HKL/N - 1722/2023 (próbka kwestionowana),
- c) Sklep DINO Borzęcice 130A, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody Nr HKL/N - 1723/2023 (próbka dobra).

W dniu 19 października 2023r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie otrzymał sprawozdanie cząstkowe nr HKL/N 1722/2023 z badań przeprowadzonych w Sklepie spożywczym w Wałkowie nr 7, w którym stwierdzono przekroczenie parametru enterokoki kałowe w wodzie tj. 2 j. t. k. (0 j. t. k.). Powiadomiono zarządzającego wodociągiem o stwierdzeniu przekroczeniu i sporządzono notatkę służbową. Pismem nr ON-HK.9020.473.2023 z dnia 19 października 2023r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie zobowiązał zarządzającego wodociągiem do prowadzenia dalszych działań naprawczych.

W dniu 23 października zarządzający wodociągiem tj. Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. przedstawił sprawozdania z badań jakości wody, próbek wody pobranych w dniu 20 października 2023r. w ramach nadzoru sanitarnego w kontroli wewnętrznej w punktach:

- a) Stacja uzdatniania wody w Wałkowie, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody SPR – 3795/2023 (próbka dobra),
- b) Sklep spożywczy Wałków nr 7, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody SPR – 3796/2023 (próbka dobra),
- c) Zakład wulkanizacji Wałków, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody SPR - 3797/2023 (próbka dobra).

Wyżej wymienione sprawozdania z badań jakości wody w dniu planowanego poboru próbek wody w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w kontroli urzędowej.

W dniu 23 października 2023r. przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie pobrał dwie próbki wody z wodociągu Wałków w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego parametrów mikrobiologicznych w punktach:

- a) Stacja uzdatniania wody w Wałkowie, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody Nr HKL/N – 1746/2023 (próbka kwestionowana),
- b) Sklep spożywczy Wałków nr 7, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody Nr HKL/N - 1747/2023 (próbka dobra).

W dniu 25 października 2023r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie otrzymał sprawozdanie cząstkowe nr HKL/N 1746/2023, w którym stwierdzono przekroczenie parametru bakterie grupy Coli tj. 1 j. t. k. w punkcie Stacja uzdatniania wody w Wałkowie. Powiadomiono zarządzającego wodociągiem o stwierdzeniu przekroczenia. Zarządzający wodociągiem tj. Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. zobowiązał się do dalszego prowadzenia działań naprawczych i przedstawienia sprawozdań z badań jakości wody, próbek pobranych po przeprowadzeniu działań naprawczych.

W dniu 31 października 2023r. zarządzający wodociągiem tj. Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. przedstawił sprawozdania z badań jakości wody, próbek wody pobranych w dniu 26 października 2023r. w ramach nadzoru sanitarnego w kontroli wewnętrznej w punktach:

- a) Stacja uzdatniania wody w Wałkowie, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody SPR – 3916/2023 (próbka dobra),
- b) Sklep DINO Borzęcice 130A, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody SPR - 3918/2023 (próbka dobra).
- c) Sklep spożywczy Wałków nr 7, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sprawozdanie z badań jakości wody SPR – 3919/2023 (próbka dobra).

Przeprowadzona analiza laboratoryjna próbek wody pobranych w w/w punktach wykazała, iż jakość wody z wodociągu publicznego w Wałków, 63-720 Koźmin Wielkopolski po wykonanych działaniach naprawczych, spełnia wymagania w zakresie wykonanych badań, stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem mikrobiologicznym oraz fizyko-chemicznym określone w Tabeli części A; Tabeli 1 i 2 części C Załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r. poz. 2294 z późn. zm.).

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W KROTOSZYNIE  
*[Podpis]*  
dr n. farm. Dominik Wójcicki

Załączniki:

1. Kopia Sprawozdania z badań Nr ON-HKL/N 1664/2023 z dnia 13.10.2023r.
2. Kopia Sprawozdania z badań Nr ON-HKL/N 1665/2023 z dnia 13.10.2023r.
3. Kopia Sprawozdania z badań Nr ON-HKL/N 1721/2023 z dnia 20.10.2023r
4. Kopia Sprawozdania z badań Nr ON-HKL/N 1722/2023 z dnia 20.10.2023r
5. Kopia Sprawozdania z badań Nr ON-HKL/N 1723/2023 z dnia 20.10.2023r.
6. Kopia Sprawozdania z badań Nr ON-HKL/N 1746/2023 z dnia 26.10.2023r.
7. Kopia Sprawozdania z badań Nr ON-HKL/N 1747/2023 z dnia 26.10.2023r.

**Otrzymuje wraz z załącznikami**

1. **Adresat: Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.**  
**ul. Floriańska 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski**
2. a./a.

**Do wiadomości**

1. Burmistrz Koźmina Wielkopolskiego  
ul. Stary Rynek 11  
63-720 Koźmin Wielkopolski

T.H.