

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROTOSZYNIE

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych 627253235
- PPIS w Krotoszynie 627252635
- fax 627220591
- e-mail: sekretariat@psse-krotoszyn.pl
- kierownik oddziału nadzoru 627253234 wew. 45
- oddział nadzoru sekcja higieny komunalnej 627253234 wew. 38
- e-mail: higiena.komunalna@psse-krotoszyn.pl

ul. Floriańska 10
63-700 Krotoszyn
www.psse-krotoszyn.pl



P. Woźniak
08 STY. 2021

oryginał/kopia

ON-HK.9020.7.2021

Krotoszyn, 04.01.2021r.

OCENA JAKOŚCI WODY WODOCIĄG KOŹMIN WIELKOPOLSKI ROK 2020

Na podstawie § 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294 z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie

na podstawie sprawozdań z badań Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Kaliszu ul. Kościuszki 6 sporządzonych po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z wodociągu w Koźminie Wlkp. oraz na podstawie badań wewnętrznych prowadzonych przez przedsiębiorcę wodociągowego w okresie od 1 stycznia 2020 do 31.12.2020r., analizy podejmowanych działań naprawczych oraz prowadzonego monitoringu **stwierdza, że woda odpowiada warunkom rozporządzenia i jest przydatna do spożycia przez ludzi.**

Wodociąg Koźmin Wielkopolski na dzień 31.12.2020r. został oceniony pozytywnie.

Niespełnienie wymagań zawartych w rozporządzeniu z dnia 7 grudnia 2017 r. ze względu na przekroczenia parametrów bakteriologicznych i fizyko-chemicznych stwierdzono w badaniach:

| PPPW | Data pobrania próbki | Nr sprawozdania | Przekroczone parametry |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------|
| SUW Koźmin Wlkp. ul. Wierzbowa | 18.08.2020r. | HKL/N-959/2020 | Bakterie gr. Coli 1 j.t.k. |

W pozostałych badaniach przeprowadzonych w 2020 roku stwierdza spełnienie wymagań zawartych w rozporządzeniu z dnia 7 grudnia 2017r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KROTOSZYNIE
Dr n. J. Dr. Dominik Wawrzyńczak

Otrzymuje:

1. Burmistrz Koźmina Wielkopolskiego
 2. KUK Sp. z o.o.
 3. a/a.
- T.H.